

Zielona Góra, dnia 26.04.2022 r.

RA-ZP.2611.12.2022.4.PZ

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy na wykonanie usług w zakresie kontroli, obsługi, pomiarów, przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej oraz odgromowej i urządzeń elektrycznych (**znak sprawy: RA-ZP.2611.12.2022**).

- I. W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: (dotyczy części 4)

Proszę o podanie typów, modeli i numerów seryjnych Zasilaczy UPS oraz Agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający podaje dane, które są w posiadaniu Zamawiającego:

UPS

lp.	budynek	typ	producent	moc	p/n, s/n
1	A-0 (CK)	SYMETRA	APC	160kVA	brak
2	A-2	MGE GALXY 300	APC	10kW	brak
3	A-8	ST60/A0	AROS	60kVA	UTT160004555
4	A-10	DIGYS	SOCOMEK	40kVA	3802630303
5	A-11	DY030-00AB01E0N	SICON	30kVA	P153803001
6	A-12	DY010-20AB01E0N	SICON	10kVA	P154824001
7	A-16	brak	SICON	20kVA	brak
8	A-23	SR120T	GTEC	120kVA	EMSTM12ANB00F9
9	A-37	KEORT T30 Kva	LEGRAND	30kVA	brak

AGREGATY

lp.	ulica	typ	producent	moc	p/n, s/n
1	Wojska Polskiego	z układem SZR do awaryjnego zasilania zestawu hydroforowego	FPT Industrial SpA, Sincro Soga SpA	40kVA	0876108, NEF45AM1A.S500, F4GE21FG0C, 270447
2	Szafrana	do awaryjnego zasilania uczelnianego centrum komputerowego	brak	120kVA	brak

II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


mgr inż. Edyta Kwiatkowska