

## Ocena ryzyka pożaru

### *Budynek Biurowy Poligrafia A-4 przy ul. Podgórna 50a w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2017** - malowanie i wymiana wykładziny pcv w pom. 5

**2018** - wymiana okien w całym budynku

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty.

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak – portier z połączonego bud A0 – dozоровanie całodobowe**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **patrowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (monitoring), system antywłamaniowy
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie**  
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

### *Budynek dydaktyczny A-5 przy ul. Podgórna 50 d w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1973**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2016** – remont pomieszczeń 1-7 i korytarza, wymiana okien w pom. 1-3; 8; 11, wstawienie drzwi ppoż. oddzielających

DS.-1 od bud. A-5

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**

## Ocena ryzyka pożaru

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **4**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak – portier z połączonego bud A0 – dozоровanie całodobowe**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **patrowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (monitoring), **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem ? **Nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### ***Budynek Dydaktyczny A-15 przy ul. Prof. Z. Szafrana 19 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **1994**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – wymiana zespołu wejściowego.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, Przeciwpogorowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **6**

## Ocena ryzyka pożaru

- Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**  
 19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**  
 20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę**  
 21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją – monitoring (budynek dookoła oraz wewnątrz - wejście główne), system alarmowy monitorowany przez firmę**  
 22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
     rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu: 2 razy po otwarciu i przed zamknięciem budynku**  
 23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**  
 24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**  
 25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
     - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
     - luzem  
 26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
     Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
 27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**  
 28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
 jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

### Budynek Dydaktyczny A-22 przy ul. Energetyków 2 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1972**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – wymiana płytek na podjeździe i schodach wejściowych. Parter wymiana parapetów. Pom. 201 malowanie pomieszczenia.

**2016** – sala nr 205 – malowanie ścian, sufitu, wymiana wykładziny, wymiana kaloryferów na panele, demontaż oświetlenia jarzeniowego i wymiana na żyrandol, oklejenie parapetów, montaż aneksu kuchennego.

Sala nr 209, 209 a i 210 – malowanie ścian i sufitów.

**2017** – wykonanie instalacji zw i kanalizacyjnej pom. 316

**2018**- remont przystosowanie pomieszczeń na p. III dla potrzeb MCSM

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **1 km**  
 2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**  
 3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 min**  
 4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **3 min**  
 5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**  
 6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**  
 7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **częściowo**  
 8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
     Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**  
 9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**  
 10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
     magazynów ? **nie dotyczy**  
     całego terenu ?  
     Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**  
 11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**  
 12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:  
 13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
     Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?  
 14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**  
 15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**  
 16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**  
 17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
     Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4**  
     Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
     Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
     Ciśnienie wody w hydrantach:  
 18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**  
 19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**  
 20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę**  
 21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją system alarmowy monitorowany przez firmę  
 22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
     rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknięciem budynku**  
 23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**  
 24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**  
 25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %

## Ocena ryzyka pożaru

- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### *Lokal „Mrowisko” A-27 przy ul. Wojska Polskiego 86 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **brak danych**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2018** remont Sali nr 31 – wymiana okien wykładziny, malowanie ścian i sufitów, sala nr 2 – wymiana okien, malowanie ścian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Zielona Góra ul. Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
 magazynów ? **nie dotyczy**  
 całego terenu ?  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **3**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **dni robocze od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją system alarmowy monitorowany przez firmę
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
 rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu: 2 razy po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### *Budynek Studium WF A-38 przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2015** – prace renowacyjne, malowanie, wymiana opraw oświetleniowych w pom. 105 i 110

**2016** – wykonanie izolacji ściany, malowanie pom.02, wyburzenie ścianek działowych, wykonanie instalacji oświetleniowej, wymiana lamp, malowanie pom. 105-112

**2017** – wykonanie instalacji elektrycznej do gniazd i projektorów pom. 6; 101-110

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): Gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty

## Ocena ryzyka pożaru

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **portier dokonuje obchodu 2x na dobe**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Budynek Dydaktyczny A-39 przy ul. Prof. Z. Szafrana 25 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1981**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**

## Ocena ryzyka pożaru

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **14**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
 Ciśnienie wody w hydrantach: wg PN
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją, **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
 rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **raz na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? nie  
 jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

**Budynek C-4 przy ul. Prof. Z. Szafrana 9 w Zielonej Górze – obecnie  
 przebudowa budynku byłej stołówki na potrzeby Wydziału Informatyki i  
 Automatyki – umowny termin zakończenia robót 01.08.2019 r.**

Rok budowy obiektu: **1985**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2016 - zabezpieczenie połaci dachowej**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul Ludowa 3c**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_ **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **nie**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
 magazynów ? **nie dotyczy**  
 całego terenu ?  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **6**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie – remont budynku**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**

## Ocena ryzyka pożaru

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją / **brak monitoringu**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### *Dom Pracowniczy M-2 przy ul. Przylep – Solidarności 6b w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1989**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata): **2007** – pom. 14, 108, kuchnia – malowanie.

Uszczelnienie przepustów w kotłowni gazowej, wymiana drzwi z ościeżnicą wężla c.o.

**2016 – wymiana armatury sanitarnej**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **1 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Przylep**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **8 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **5**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: **system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

## Ocena ryzyka pożaru

### *Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karlowie*

Rok budowy obiektu: **1902**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **13 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Kudowa Zdrój**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **20 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **35 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **Tak**  
magazynów ?  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **nie – w wyznaczonym miejscu**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **800 tys. litrów**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **4**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek funkcjonuje cały rok**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem ? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

Cały budynek został zabezpieczony impregnacją do klasy nie rozprzestrzeniania ognia.

### *Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lubiatowie*

Rok budowy obiektu: **1920**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Konotop**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **JRG Wschowa 28 km 25 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia



## Ocena ryzyka pożaru

- Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tylko w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **0**, w budynkach: **0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – na budynku całorocznie przebywa administrator budynku**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **brak portiera – na budynku całorocznie przebywa administrator budynku**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem ? **nie**

### Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego II w Lubiatowie

Rok budowy obiektu: **1982**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Konotop**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **JRG Wschowa 28 km 25 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **nie**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tylko w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**  
Liczba hydrantów: na **zewnątrz** **0**, w budynkach: **0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**

## Ocena ryzyka pożaru

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – na budynku całorocznie przebywa administrator budynku**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **brak portiera – na budynku całorocznie przebywa administrator budynku**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia  
położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### *Domki letniskowe przy ul. Promenada w Łagowie*

Rok budowy obiektu:

**Dalia 2002 r**

**Zenek 2001 r.**

**Brda 1991 r.**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): **2012 – zainstalowanie hydrantów ppoż., gaśnice**

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Jemiołów**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **10 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **15 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk  
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia  
Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: nie – w wyznaczonych miejscach  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **nie – w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **jezioro**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – na budynku sezonowo przebywa administrator budynku**  
**w okresie od 16 kwietnia do 14 października**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **w okresie od 16 kwietnia do 14 października przebywa całodobowo administrator budynku**  
**w pozostałych terminach obiekt jest zabezpieczony system antywłamaniowym informującym telefonicznie (wiadomości sms)**  
**o zdarzeniach administratora budynku**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **w okresie od 16 kwietnia do 14 października przebywa administrator budynku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia  
położonych towarów ? **nie dotyczy**

## Ocena ryzyka pożaru

25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### ***Budynek Hali Sportowej A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **1992**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2016 – przystosowanie siłowni na potrzeby Sali Fitnes - cyklinowanie podłogi, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi wejściowych; wymiana drzwi p.poż na halę**

**2018 – remont szatni i łazienki pom. 12,**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,  
**OCHRONA**

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk  
o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej, **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **minimum 2 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **Nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (**monitoring tylko w pomieszczeniu portierni oraz wejście w korytarzu na parterze**)
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia  
położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### ***Budynek Główny A-16 i A-17 (dydaktyczny, administracyjny), al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **1984, 1974**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2014 – remont korytarzy piętro I i III szpachlowanie, malowanie wymiana drzwi , wymiana opraw oświetleniowych. Remont pom. 434 – malowanie , wymiana wykładziny i opraw oświetleniowych. Remont pom. 109A i B- malowanie , wymiana drzwi. Remont pom. 230, 335., 437 i 433 – szpachlowanie, malowanie, wymiana lamp i drzwi oraz wykładziny. Remont korytarza w segmencie D-E na parterze – szpachlowanie, malowanie.**

## Ocena ryzyka pożaru

**2015** – montaż wykładziny w pom. 225 i 226, montaż rzutników w pom. 8, wymiana wykładziny pom. 402, wymiana drzwi pom 124 i 125, wykonanie stołów i mebli, naprawa krzeseł w pom 101, naprawa drzwi i malowanie ściany w palmiarni, wymiana nóg do stołów na holu i malowanie ścian na korytarzach, wymiana zlewozmywaka, naprawa mebli w pom 212, malowanie sufitu w holu, malowanie pomieszczeń 402 i 403R,

**2016** – A-17 – pokój 101, demontaż boazerii drewnianej, położenie wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitu, wymiana żaluzji pionowych. Pokój 304, 305, 306 – malowanie ścian i sufitów, w pokoju 304 i 306 wymiana wykładziny PCV.

A-16 – pokój 222, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny dywanowej, montaż aneksu kuchennego. Pokój 329, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny dywanowej. Pokój 155D, malowanie ścian i sufitu, montaż grzejnika. Pokoje 137 i 144 malowanie ścian i sufitu. Pokój 131 (Rada Wydziału) demontaż ściany, malowanie ścian, sufitu, położenie płytek ceramicznych, montaż 3 grzejników i montaż oświetlenia oraz pokój 134 (socjalny) malowanie ścian i sufitu, położenie paneli podłogowych. Pokój 036 – malowanie ścian i sufitu. Remont segmentu obiektu A-16 na potrzeby wydziału.

**2017** – malowanie ścian i sufitów po. 028; 49;210; 214; 324; 328; 329. Wymiana wykładziny pcv. pom. 028; 328; 329. Wymiana drzwi pom. 028;029.

**2018** – remont pomieszczeń dla potrzeb WP pom. – 012,013 i 017, malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, pom. 027, 027A – malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi, położenie wykładziny. Pom. P01 malowanie ścian i sufitu. Pietro II segment A i B demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitów. Pomieszczenia 50, 100 i 424 – malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładziny. Pomieszczenia 12,12A,20, 37,51 i 336 malowanie ścian i sufitów

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, w remontowanej części system oddymiania, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów ? całego terenu ? **tak**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, **tak, pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **4**, w budynkach: **min 7 na każdej kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak- portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją - monitoring zewnętrzny**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

## Ocena ryzyka pożaru

### *Budynek dydaktyczny A-20, al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1998**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2016** – pokój 1 i 2 malowanie ścian i sufitu, położenie wykładziny dywanowej.

Remont pomieszczeń po byłej bibliotece – montaż ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, montaż oświetlenia, położenie wykładziny PCV w salach wykładowych i korytarzu, położenie wykładziny dywanowej w pokojach administracyjnych, montaż grzejników

**2017** – malowanie ścian i sufitu pom. 211

**2018** – przedzielenie pomieszczenia w archiwum, montaż drzwi do części oddzielonej, malowanie ścian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42 – JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **tak**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4 na każdej kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją – monitoring zewnętrzny tylko tył budynku**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne?
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### *Budynek Główny (Aula, dydaktyczny, Sala Sportowa) A-3, A-0, A-6, A-1 -, ul. Podgórna 50 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu **1964, 1994, 1964**

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

**SALA SPORTOWA**

**AULA**

**2017** – malowanie ścian scena, widowia tył

**BIBLIOTEKA**

**2017** – zabudowa instalacji kanalizacyjnej na korytarzu, malowanie korytarza i klatki schodowej.

**BUDYNEK GŁÓWNY**

**2015** - wykonanie oświetlenia sceny (A -3), wymiana kabla nagłośnienia, wykonanie instalacji oświetleniowej na widowni (A-3), wymiana przewodów mikrofonowych na scenie (A-3), wyk. stojaków, wymiana halogenów i listew przy scenie (A-3), wymiana halogenów na scenie (A-3), wykonanie instalacji nagłośnieniowej na widowni (A-3), wykonanie zastawek na scenie (A-3), malowanie pomieszczeń 101, 102 i 103 (A-6), wstawienie ścianki w pom. 004 – 005 (A-0), malowanie pomieszczeń 16 i 140 (A-0), wyk. instalacji wod-kan, oświetlenia,

## Ocena ryzyka pożaru

postawienie ścianek, wym. wykł. w pom. 101, 102, 103 (A-6), podłączenie wody, wymiana wyłączników i gniazd w pom 16a (A-0), montaż grzejników w pom. 16a;16b; 143;144 (A-0), malowanie pomieszczeń 004, 005 i 006 (A-0), malowanie ścian na widowni (A-3), remont pomieszczeń w pom od 16 do 16f (A-0), położenie wykładziny dywanowej na siłowni (A-6), malowanie pomieszczeń 101, 102 i 103 (A-6), wymiana świetlówek w pom 101 i 102 (A-6)

**2016** – Postawienie ścianki działowej w pom. 1 i 2 wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pom. 1 i 2, malowanie ścian i sufitów, wymiana żaluzji pionowych, wymiana lamp oświetleniowych (A-6); malowanie pomieszczeń 3 – 3d (A-6)

**2017** – wymiana wykładziny pcv pom. 09a-b; 012

2018 wymiana okien bud. A-6 (parter i p. I pom 1-3 i 101 103a)

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? częściowo **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **tak, na całym terenie**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak, miejski wodociąg**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **tak, miejski wodociąg**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz 2, w budynkach: minimum **po 2 na kondygnacji w każdym obiekcie**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **Tak portier z połączonego bud A0 – dozorowanie całodobowe**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją -monitoring obejmujący tylko niektóre obszary, system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy**  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?

### **Budynek dydaktyczny A-29 , ul. Prof. Z. Szafrana 4 A w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **2001**

Przeprowadzone remonty – zakres: data (ostatnie 3 lata):

**2015** - wymiana modułów ośw. awaryjnego na korytarzach, wymiana świetlówek i stateczników na korytarzach, naprawa opierzeń na dachu,

**2016** – malowanie pomieszczeń po zalaniach.

**2017** – wymiana płyt sufitu podwieszanego na korytarzu parter; pietro II; bufet. Wymiana opraw oświetleniowych w toaletach

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42 – JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**

## Ocena ryzyka pożaru

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? częściowo **wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ?  
całego terenu ? **na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia?
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (**wodociąg publiczny** / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **po 2 na kondygnacjach**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **Tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (**monitoring tylko w pomieszczeniu portierni, system antywłamaniowy**)
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu 2 razy po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### *Budynek dydaktyczny A-12 , ul. Prof. Z. Szafrana 15 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1986**

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2015** - wykonanie instalacji zasilającej urządzenia w pom. 016, wymiana zabezpieczeń w tabl. rozd.

**2016** – Malowanie pokoi pracowniczych, wykonanie listew osłonowych na ścianach na I piętrze, Malowanie korytarzy i sanitariatów, wymiana elementów sufitów podwieszanych na porterze i I piętrze.

**2017** – wymiana płyt sufitu podwieszanego na korytarzu II piętro. Malowanie ścian hol przy wejściu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ?  
całego terenu ? **na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**

## Ocena ryzyka pożaru

- Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **Tak, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / system alarmowy monitorowany przez firmę**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu 2 razy po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy**, proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

### ***Budynek Dydaktyczny łącznie A-10 i A-11, ul. Prof. Z. Szafrana 4 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **2004, 2000**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2015** - wymiana świetlówek na korytarzach

**2016** – wymiana częściowa płytek przed wejściem do budynku

**2017** – wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie pom. 036. Wykonanie instalacji elektrycznej i zw. zasilającej urządzenie pom. 038. Malowanie ścian i sufitu pom. 020

**2018** – wykonanie ścianki działowej na korytarzu p.I

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższe położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów  
całego terenu **na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacjach**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**



## Ocena ryzyka pożaru

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak -portier,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **Tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -budynek zabezpieczony na noc systemem alarmowym**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Tak**

**Zapalenie się oprawy oświetleniowej przy suficie w laboratorium Zakładu Obróbki Użytkowej Eksploatacji Maszyn i Pojazdów. Pożar zauważony bardzo szybko i ugaszony przy pomocy gaśnicy. Gaszenie odbyło się bez udziału Straży Pożarnej. Prawdopodobną przyczyną było związane z użytkowaniem uszkodzenie statecznika albo kondensatora w oprawie oświetleniowej. Oprawy zostały wymienione na takie które nie stwarzają zagrożenia pożarowego.**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### *Budynek Dydaktyczny A-24, ul. Wiśniowa 10 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1960**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2007** – malowanie pom. ciemni w piwnicy

**2016** – pokoje 100,100A i 100B – malowanie ścian u sufitów.

**2017** – malowanie ścian i sufitu pom. 316. Wykonanie otworu okiennego w dziekanacie.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, Kożuchowska 4, JRG nr 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 minuty**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **3 minuty**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów?  
całego terenu? **na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie**. Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)  
**wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: po 3 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **Tak - portier,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -monitoring zewnętrzny - obwodowy, systemem alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską

## Ocena ryzyka pożaru

22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu 2 razy: po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?  
**nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Budynek dydaktyczny A-8 ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1979 /2006**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – malowanie pom.013 po pożarze. Naprawa połączenia dachowej nad pom. 125.

**2015** – wymiana baterii w toaletach

**2016** – naprawa połączenia dachowej, malowanie pomieszczeń 120, 125, wykonanie izolacji i wymiana płytek przed wejściem do budynku.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie dotyczy**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
 magazynów? **nie**  
 całego terenu? **na terenie całego obiektu**  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
 Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: 6, po 4 na każdej kondygnacji w części nowej**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **Tak - portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe? **05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji z **automatyczną rejestracją -monitoring obejmujący wokół budynku, system alarmowy monitorowany przez firmę,**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu 2 razy- po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **Nie – chociaż zdarzają się okresy, że naukowcy pracują w laboratoriach całodobowo**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.

## Ocena ryzyka pożaru

- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?  
**Tak**  
**W korytarzu ( w przyziemiu) prowadzącym na zewnątrz budynku zapaliła się znajdująca się tam drewniana skrzynia. Pożar zauważył jeden z pracowników dydaktycznych. O pożarze powiadomił portiera, a ten zawiadomił Straż Pożarną. W wyniku pożaru uszkodzone zostały drzwi, sufit, popękał tynk oraz szyby w drzwiach.**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### ***Budynek Dydaktyczny A-2, ul. Prof. Szafrana 2 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **1989**  
 Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):  
**2015** – wymiana zabezpieczeń w pom.514, 517 i 518, wymiana w toaletach zaworów pisuarowych i splotzkowych, wymiana zabezpieczeń w rozdzielni,  
**2017** – wymiana drzwi p.poż na przejściu do bud. A-10  
 Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, System sygnalizacji pożaru.

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?częściowo **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
 magazynów ?całego terenu ? **na całym obiekcie**  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**. Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)?  
 Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 3 na kondygnacjach**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **Tak - portier,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **Tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?  
**nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

## Ocena ryzyka pożaru

### *Budynek dydaktyczny A-9 ul. Prof. Z. Szafrana 25 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektów: **1968**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2016** – wykonanie instalacji wodnej w pom. 7a, malowanie korytarzy, naprawa połączeń dachowej

**2017** – malowanie ścian i sufitu korytarzy przy wejściu do budynku.

**2018** – Remont pom. 17-30 i korytarza

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr 2, Z. Góra, Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ? całego terenu? **na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: 6**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – obiekt dozorowany tylko poprzez system monitoringu wizyjnego, Obsługa przez system kontroli dostępu(depozytor kluczy)**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. Budynek otwierany jest rano, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją, monitoring obejmujący tereny wokół budynku**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**Obchód dokonywany jest min. raz na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **Nie – chociaż zdarzają się okresy, że naukowcy pracują w laboratoriach całodobowo**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: \_\_\_\_\_ proporcje w % \_\_\_\_\_ nie dotyczy  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### *Hala Sportowa A-21, ul. Prosta 39 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1979**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – zabezpieczenie okien siatką, wymiana lamp w siłowni, oraz w magazynach

**2016** – pokoje 1 i 2 , wymiana wykładziny dywanowej.

**2017** – częściowe zamurowanie oraz wymiana okien –na pcv- w hali

**2018** –wymiana okien, remont pom. szatnie, łazienki

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

## Ocena ryzyka pożaru

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr2, Zielona Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów ? całego terenu ? na całym terenie  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 4**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak- portierzy,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją - monitoring wokół budynku
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Centrum Astronomii A-25, ul. Lubuska 2 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1860/ 2006**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2016 – naprawa schodów przed wejściem do budynku**

**2018 – malowanie klatki schodowej.**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG 1 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ? całego terenu ? **na całym terenie**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**

## Ocena ryzyka pożaru

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **Tak- portier,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**raz na godzinę / co godzinę / co pół godziny**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **Nie – chociaż zdarzają się okresy, że naukowcy pracują całodobowo**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
- w belach, paczkach, kontenerach itp. - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Budynek Dydaktyczny A-26 , ul. Monte Cassino 21b w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1993**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – Wymiana zespołu wejściowego

**2015** – postawienie ścianki, malowanie, wyk. instalacji elektr. w pom. 123, wykonanie instalacji elektrycznej w pom. 18 i 124,

**2016** – wymiana kasetonów na korytarzu – I piętro

**2018** – remont pomieszczenia 015

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr1, Zielona Góra, Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**, drogi utwardzone
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególnie zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ?  
całego terenu ? **na całym terenie**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**

## Ocena ryzyka pożaru

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją -monitoring tylko na depozytor, system alarmowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Budynek Administracji A-7, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1977**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2015** – malowanie pomieszczeń na parterze.

**2017** – malowanie ścian i sufitu w pom. 103a. Wymiana opraw oświetleniowych w pom. 6 i 103.

**2018** – wymiana powierzchni dachowej z opierzeniami

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **tak drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ?  
całego terenu ? **na terenie całego budynku**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ?nie Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynku: **1 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – obiekt dozorowany tylko poprzez system monitoringu wizyjnego, Obsługa przez system kontroli dostępu(depozytor kluczy) oraz system antywłamaniowy,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. Budynek otwierany jest rano, na noc włączany jest system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją, monitoring obejmujący tereny wokół budynku**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**Obchód dokonywany jest min. raz na dobę przez portiera z bud a-29**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem

## Ocena ryzyka pożaru

26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: **nie dotyczy**  
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**  
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Dom Studenta „Rzepicha” C-1 ul. Podgórna 50B w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – malowanie pom 10, 13, korytarza na parterze, części wspólnych (łazienki, WC, kuchnie).

**2016** – remont pom. 16-23, malowanie, wymiana drzwi i oprav oświetleniowych, remont pokoi od 101 do 134,

**2017** – remont węzłów sanitarnych w pok. 5, 9 oraz ogólnodostępnych przy pokojach gościnnych – parter. Wymiana instalacji kanalizacyjnej piętro I toalety, remont toalet przy pokojach gościnnych,

**2018** – wymiana okien, malowanie ścian i sufitów w pokojach od 301 do 334 bez 305 i malowanie sufitów kuchni i łazienek I,II,III p.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, system oddymiania.

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? częściowo **wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: tak  
magazynów ?  
całego terenu ? **na terenie całego budynku**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? nie Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: na **zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją monitoring na bramę wjazdową oraz w pomieszczeniu portierni**  
automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*



## Ocena ryzyka pożaru

### Dom Studenta „Piast” C-2 ul. Podgórna 50 C w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1971**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – remont pomieszczeń 1-23 na parterze – malowanie wymiana drzwi, opraw oświetleniowych, wykładziny. Remont korytarza - postawienie ścianek, wstawienie drzwi przeciwpożarowych, malowanie, wymiana opraw oświetleniowych. Remont pomieszczeń 012-018 - malowanie, wymiana wykładziny, drzwi i oświetlenia. Malowanie korytarza, malowanie pomieszczeń w piwnicy. Okna wymienione na PCV (całe I piętro oraz około 50% II piętra). Wymiana wszystkich kuchенок gazowych na nowe również.

**2016** –remont pomieszczeń w przyziemiu 1,12-19, wymiana drzwi i wymiana 27 szt. okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych: łazienki kuchnie, pom. ogólnodostępne, wymiana opraw oświetleniowych

**2017** – wymiana instalacji kanalizacyjnej w toaletach piętro I oraz pom. 1 parter. Remont pomieszczeń sekcji bhp, wymiana okien i drzwi. Wymiana wykładzin lateksowych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów w pokojach: od 301 do 327,

**2018** – wymiana okna II p korytarz. Remont łazienek z wymianą pionów wod.kan., remont kuchni i korytarza III p., wymiana drzwi na drzwi p.poż. remont korytarza II p.,

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **wykonane**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów? całego terenu? **na terenie całego budynku**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak- portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -monitoring tylko w pomieszczeniu portierni**  
automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

### Dom Studenta „Ziemowit” C-3 ul. Prof. Z. Szafrana 8 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1975**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – remont holu, zdjęcie boazerii, malowanie, wymiana instalacji i lamp oświetleniowych,

**2017** –remont 34 pokoi mieszkalnych, III piętro,

**2018** – remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.

## Ocena ryzyka pożaru

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **wykonane**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? całego terenu ? **na terenie całego budynku**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? nie Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją –zaawansowany monitoring: **zewnętrzny - obejmujący obszar wokół budynku i tereny przyległe, wewnętrzny – obejmujący wszystkie powierzchnie wspólne prócz pionu klatkowych**  
automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia**

### **Dom Studenta „Wcześniak” C-9, al. Wojska Polskiego 67 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1977**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2017** – odnowienie drewnianych elementów elewacji – impregnacja, odnowienie ścian na wszystkich piętrach uzupełnienie ubytków, malowanie kuchni plus wejścia do 25 segmentów.

**2018** – szpachlowanie i malowanie ścian w piwnicy, odnowienie ścian na klatkach schodowych, malowanie kuchni plus wejścia do 70 segmentów mieszkalnych

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, dźwiękowy system ostrzegania, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, urządzenia oddymiające, system sygnalizacji pożaru

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG 2, Z. Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia

## Ocena ryzyka pożaru

- Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ?  
całego terenu ? **na całym obiekcie**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak,**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 3 , w budynkach: po 4 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją –monitoring: zewnętrzny - obejmujący obszar wokół budynku i tereny przyległe, wewnętrzny – obejmujący powierzchnie wspólne (korytarze)**  
automatyczny system sygnalizacji pożaru połączony z KM PSP w Zielonej Górze – po wyłączeniu obiektu z eksploatacji, włączony i działa na polecenie specjalisty ochrony przeciwpożarowej Uniwersytetu; nadzoruje obiekt bezosobowo.
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **Tak obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne?  
**tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Budynek „U Lecha” C-10, ul. Ogrodowa 3 B w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1993**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr1, Z.Góra, ul. Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **2 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ?  
całego terenu ? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **tak**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **tak**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak, pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2 , w budynkach: po 2 na kondygnacji**

## Ocena ryzyka pożaru

- Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**  
 19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**  
 20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu**  
 21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system alarmowy gdzie nadzór sprawuje firma ochroniarska**  
     automatyczne system sygnalizacji pożaru monitorowany w KMPSP  
 22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
     rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny  
 23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, budynek wyłączony z eksploatacji**  
 24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**  
 25. Sposób składowania towarów:                      proporcje w %    nie dotyczy  
     - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
     - luzem  
 26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
     Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**  
 27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**tak**  
 28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Tak**

jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

**Pożar w stacji transformatorowej.**

### *Dom Pracowniczy M-1 ul. Stajenna 20 Raculka*

Rok budowy obiektu: **1981**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **10 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
     Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
     magazynów ?  
     całego terenu ? **całego terenu**  
     Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **tak**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
     Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak, pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
     Liczba hydrantów: **na zewnątrz 0, w budynkach: 2**  
     Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
     Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
     Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie -budynek nieużytkowy**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
     rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie dotyczy**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów:                      proporcje w %    nie dotyczy  
     - w belach, paczkach, kontenerach itp.

## Ocena ryzyka pożaru

- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?  
**nie**

### *Dom Studenta „Vicewersal” C-11 al. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: **1967**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2016** – wymiana okien i drzwi, naprawa instalacji

**2017** – usunięcie awarii wodociągowej wraz z przebudową, remont pomieszczenia biurowego i portierni, wymiana części rurociągu wody zimnej w piwnicy, wymiana rynien, rur spustowych i opaski wokół budynku, remont dachu, przebudowa kominów, remont wejścia głównego do budynku

**2018** – malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi w pokojach, 1,2,3,4,8,9,23,24,25,26,29,30,31, 28A,28B. Wymiana wykładziny w pokojach 1,2,29,30 oraz wymiana wykładziny na korytarzu w części administracyjnej.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne budynek mieszkalny do liczby osób nie wymagających systemu sygnalizacji pożaru

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr 2, Z.Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **6 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
 magazynów ?  
 całego terenu ? **na całym obiekcie**  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
 Liczba hydrantów: **na zewnątrz 3, w budynkach: po 2 na kondygnacjach**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją system antywłamaniowy – na noc uzbrajany parter**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak, budynek mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: \_\_\_\_\_ proporcje w % **nie dotyczy**  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
**Nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
 jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

## Ocena ryzyka pożaru

### Budynek administracyjny Rektorat A-18, ul. Licealna 9 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1922/ 2008**

Przeprowadzone remonty (zakres ostatnie 3 lata)

**2016** – malowanie części pomieszczeń biurowych – piwnica, parter, I piętro**2017** – remont pomieszczeń w piwnicy po zalaniu.**2015** - montaż rejestratora na sali senatu,

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, urządzenia oddymiające, oświetlenie ewakuacyjne

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): JRG Nr 1 Zielona Góra ul. Kożuchowska 4
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **2 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie** obiekt po odbiorze końcowym – zmiana użytkowa
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_ **nie** \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? nie dotyczy  
całego terenu ? **tak na terenie całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **2 na kondygnacji**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**  
Ciśnienie wody w hydrantach: **brak danych**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **Tak**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją -monitoring zewnętrzny obejmujący obszary wokół budynku, system antywłamaniowy,**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
**portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem ? **Nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Garaże, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1995**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

#### OCHRONA

## Ocena ryzyka pożaru

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach:  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? -
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją** -**monitoring obejmuje część garaży widok posiada portier na portierni a0**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Magazyn Główny G-8, ul. Prof. Z. Szafrana 17 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: **1994**Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata): **nie**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2** , w budynkach: **5**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **tak**

## Ocena ryzyka pożaru

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 20m

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? -
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **nie**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **nie**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **tak**
25. Sposób składowania towarów: dowolny,
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **materiały drewniane meble itp.**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Klub studencki „Kotłownia”, ul. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: 1978

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

Budynek podnajmowany obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pożarowego przeniesione na podnajemcę

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **nie dotyczy**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach:  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **nie - obiekt oddany w najem**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **nie**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **monitoring najemcy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie dotyczy**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Budynek Mieszkalny - „Pałac” - ul. Nowy Kisielin- Odrzańska 57 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: 1840 rok przyjęcia 1996

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2014** – naprawa połączeń dachowej

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty



## Ocena ryzyka pożaru

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Stary Kisielin, OSP Stary Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **10 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **droga żużlowa - utwardzona**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **nie**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **tak**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **naturalny zbiornik ok. 400 m<sup>3</sup> bez stanowiska czerpania wody**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach:  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? Instalacja odgromowa jest uszkodzona.
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **Nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **system alarmowy z ochroną firmy ochroniarskiej**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **nie**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie budynek wyłączony z użytku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### ***Domek Pracowniczy „Ambroży”, ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze***

Rok budowy obiektu: **przyjęty na stan 2004 (rok budowy brak danych)**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2018** – remont schodów wejściowych i tarasu

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego obiektu  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

## Ocena ryzyka pożaru

16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz 1 , w budynkach: 0  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **nie – budynek mieszkalny**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie dotyczy**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Budynek Dydaktyczny A-40, ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **przyjęty na stan 2004 (rok budowy – brak danych)**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz 1 , w budynkach: 4  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **tak – portier z budynku sąsiedniego A-38**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **przynajmniej raz na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

## Ocena ryzyka pożaru

### *Biblioteka Uniwersytecka A-23, al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: 2012

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożarowej, System gaszenia gazem obojętnym FM-200, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowe kłapy odcinające, system oddymiania

#### Zabezpieczenia dodatkowe:

- ♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

☒ **Tak**

Do zabezpieczenia obiektu posłużono się systemem opartym o centrale automatycznej sygnalizacji pożaru rodziny BMZ INTEGRAL – produkcji firmy SCHRACK SECONET. System ten nadzoruje cały budynek.

(rodzaj, obszar dozorowany)

- ♦ stałe urządzenia gaśnicze, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

☒ **Tak**

☒ **uruchamiane ręcznie**

☒ **uruchamiane automatycznie**

Instalacja gaśnicza KD-200 (środek gaśniczy - gaz obojętny FM-200), obszar chroniony - magazyn starodruków (łącznie z przestrzenią nad sufitem podwieszanym), który jest odrębną strefą pożarową. System ten znajduje się wyłącznie w magazynie starodruków.

#### **Konstrukcja:**

Budynek zaprojektowany jest jako szkieletowy typu płyta – słup w wersji monolitycznego żelbetu. Stropy opierają się na słupach, które są usytuowane w rozstawach 8,0 x 8,0 m. Zaburzeniem układu szkieletowego są ściany trzonów komunikacji pionowej oraz ściany żelbetowe zewnętrzne. Budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej, tworzącej wraz ze ścianami piwnic szczelną skrzynię.

#### **Stropy:**

Stropy zaprojektowano jako płaskie płyty, o grubości 30 cm z betonu klasy C 35/45, zbrojone stalą klasy A-IIIN-B500SP.

#### **Ściany piwnic:**

Ściany piwnic zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne utwardzone w płycie fundamentowej i oparte o strop nad piwnicami. Grubość ścian zewnętrznych piwnic wynosi 25 cm, ścian wewnętrznych 20 cm. Ściany piwnic zaprojektowano z betonu klasy C30/37, zbrojenie prętami ze stali klasy A-IIIN-B500SP. Otulina zbrojenia pionowego wynosi 35 mm. Przyjęto klasę ekspozycji XC2.

#### **Ściany klatek schodowych i biegi schodowe:**

Elementy klatek schodowych takie jak biegi, spoczniki zostały zaprojektowane jako monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojenie stalą klasy A-IIIN-B500SP. Grubość podestów wynosi 30 cm, grubość płyt spoczników i biegów – 14 cm. Biegi klatek schodowych grubości 14 cm zbrojone są prętami #12 co 20 cm.

#### **Konstrukcja ścian zewnętrznych:**

Ściany zewnętrzne zaprojektowane zostały jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojone stalą klasy A-IIIN-B500SP. Są to filary o wymiarach 25x85 cm oraz 25x87 cm.

#### **Rodzaj pokrycia dachu:**

Przyjęto rozwiązanie dachu płaskiego z attykami. Na stropie żelbetowym wykonano paroizolację, warstwę spadkową, oraz izolację termiczną pokrytą membraną dachową. Odprowadzenie wody – wewnętrzne typu PLUVIA.

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4,1 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Państwowa Straż Pożarna, ul. Kozuchowska 4, 65-364 Zielona Góra**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **9 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **9 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **TAK**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **TAK**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **NIE**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów? **TAK**  
całego terenu? **TAK**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **NIE**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **NIE**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **TAK**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (**wodociąg publiczny** / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **TAK**

## Ocena ryzyka pożaru

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **24**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **- NIE DOTYCZY**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **- NIE DOTYCZY**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **TAK**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? od **06:00** do **22:00**, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją – monitoring wokół budynku, system antywłamaniowy
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
portier dokonuje 2 obchody: po otwarciu oraz przed zamknięciem budynku
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **NIE**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_-\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_
- Najwyższa temperatura: \_\_-\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem ? **NIE**

### *Budynek Mieszkalny SBM (C-8) ul. Wyspiańskiego 60 A, B w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektów: **2001 r.**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych:

ściany murowane z bloczków Ytong, stropy monolityczne w systemie Filigran, dach – konstrukcja nośna – więźba drewniana osłonięta od spodu wełną mineralną i płytami gipsowymi

rodzaj pokrycia dachu: dachówka cementowa

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

**2016** - malowanie pomieszczeń w mieszkaniu 13A

**2017** – malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi (po zalaniu) mieszkanie 13a, remont 34 pokoi mieszkalnych, III piętro, wymiana zespołu wejściowego klatka A

**2018** – remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4,1 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Państwowa Straż Pożarna, ul. Sulechowska 42, JRG2, Zielona Góra**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
 magazynów ? **TAK**  
 całego terenu ? **TAK**  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **NIE**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **NIE**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **0**, w budynkach: **0**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **- NIE DOTYCZY**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **- NIE DOTYCZY**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**

## Ocena ryzyka pożaru

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **NIE**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **budynek mieszkalny (akademik) - bezobsługowy - brak portierni**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **NIE DOTYCZY**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia  
położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_ - \_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*  
**NIE**

### **Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego A-19 ul. Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 w Zielonej Górze**

Rok budowy obiektu: 1840

Przeprowadzone remonty – zakres data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system oddymiania, system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP St. Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk  
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia  
Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_ **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **nie**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **Tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **5**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **Nie. Po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **monitoring zewnętrzny , wewnątrz widok na wejście, system antywłamaniowy monitorowany przez firmę.**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**, założony monitoring **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **Nie. Budynek funkcjonuje w godz. 7-16**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia  
położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem

## Ocena ryzyka pożaru

26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ *nie dotyczy*  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_  
 27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **Tak**  
 28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii A-30, Zielona Góra, Nowy Kisielin-Wysockiego 2

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **ściany murowane z bloczków silka, siporeks, z cegły pełnej, żelbetowe.**

rodzaj pokrycia dachu: **Dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej konstrukcji stalowej z blachą trapezową.**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożaru, urządzenia oddymiające, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**  
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **TAK**  
 magazynów ? **TAK**  
 całego terenu ? **TAK**  
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?  
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **TAK**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ?  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **0 / 5**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **TAK**  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie Po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **System kontroli dostępu RFID, SSNiW. Kompleksowy monitoring CCTV wewnątrz oraz zewnątrz bud.**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
 rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?

## Ocena ryzyka pożaru

**TAK**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

**NIE**

### ***Budynek Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” A-31, Zielona Góra, Nowy Kisielin – Wysockiego 4***

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściany murowane z bloczków silka, ściany osłonowe słupowo ryglowe**

rodzaj pokrycia dachu: **Dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru  
**OCHRONA**

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min** (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?

**NIE DOTYCZY**

8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **NIE**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów? **TAK**  
całego terenu? **TAK**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp?  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **TAK**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **TAK**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach: **2 / 6**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **nie**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **Po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **System kontroli dostępu RFID, monitoring telewizji CCTV zewnętrzny, wewnątrz tylko częściowy.**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_ - \_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

**NIE**

## Ocena ryzyka pożaru

### ***Budynek Centrum Technologii Informatycznych A-32, Zielona Góra, Nowy Kisielin – Wysockiego 6***

Rok budowy obiektów: 2014

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **ściany murowane z bloczków silka, ściany osłonowe słupowo ryglowe**

rodzaj pokrycia dachu: **dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych, pokrycie hali dachu blacha falista**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**

2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?

**TAK**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ?

**NIE**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia

Straży Pożarnej) ?

**NIE DOTYCZY**

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

**NIE**

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ? **TAK**

całego terenu ?

**TAK**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?

**TAK**

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ?

Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **1 / 2**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?

**NIE**

20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie Po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**

21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **SSNiW Kompleksowy monitoring CCTV wewnątrz oraz zewnątrz bud.**

22. Częstotliwość patrołowania obiektów:

rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ?

**NIE DOTYCZY**

25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: \_\_-\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Najwyższa temperatura: \_\_-\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?

**TAK**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

**NIE**



## Ocena ryzyka pożaru

### *Budynek administracyjny F ul. Zyty 28 w Zielonej Górze*

Rok budowy obiektu: 1904-1905

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

**2014-2015** całkowity remont

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system oddymiania klatki schodowej, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3,2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **ul. Sulechowska, Zielona Góra**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **7 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **7 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **Tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? .....  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: .....
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **...Tak.**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **Tak**  
magazynów ? **Tak**  
całego terenu ? **Tak**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **Tak**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **Nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **Nie** Jeśli tak, podać objętość: .....
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **Nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? .....
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **Wodociąg publiczny**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) **Tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **...2...**, w budynkach: **.....6.....**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **Tak**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 3 m  
Ciśnienie wody w hydrantach: **1,2 MPa**.
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **...Tak...**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **Nie**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. System kontroli dostępu, klucze wydawane przez depozytor.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją, monitoring wewnątrz budynku, system alarmowy monitorowany przez firmę**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny nie dotyczy, **założony monitoring nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **...Tak.....**
25. Sposób składowania towarów: ..... proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: 1,2 MPa - dział: .....  
Najwyższa temperatura:     st. C - dział: .....
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **...Tak...**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?  
**...Nie...**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### *Budynek warsztat ul. Nowy Kisielin – ul. Odrzańska 57*

Rok budowy obiektu: 1904

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Nowy Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **15min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**

## Ocena ryzyka pożaru

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**  
magazynów ? **nie dotyczy**  
całego terenu ?  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:  
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **nie**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie – budynek wyłączony z użytku**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją **BRĄK**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / **co godzinę** / co pół godziny / **brak**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie budynek wyłączony z użytku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_\_\_\_ Mpa - dział: **nie dotyczy**  
Najwyższa temperatura: \_\_\_\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**  
*jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

### **Budynek badawczy nr 1- wykonany w technologii tradycyjnej, ul. Nowy Kisielin – Wysockiego 11**

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściana murowana z betonu komórkowego, izolacja termiczna – wełna skalna, stropodach konstrukcji drewnianej, obłożony płytą ogniochronną gipsową, dachówka betonowa płaska**  
rodzaj pokrycia dachu: **dachówka betonowa płaska, łaty, hydroizolacja z zaklejonymi zakładami, deskowanie pełne płyta OSB-3, więzary kratowy, drewniany, wiatroizolacja, izolacja termiczna – wełna skalna, płyty systemowe.**  
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **TAK**  
magazynów ? **TAK**  
całego terenu ? **TAK**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**

## Ocena ryzyka pożaru

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)  
**Wodociąg**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?  
**NIE**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**  
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **1/0**  
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Nie jest wymagana**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **NIE**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system alarmowy monitorowany przez firmę**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **NIE DOTYCZY**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ?  
**NIE. W niektórych okresach podczas trwania badań budynek funkcjonuje całodobowo.**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
- w belach, paczkach, kontenerach itp.  
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_-\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
Najwyższa temperatura: \_\_-\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*  
**NIE**

### **Budynek badawczy nr 2– wykonany w technologii szkieletowej, ul. Nowy Kisielin – Wysockiego 13**

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściana płyta ogniochronna gipsowa, słupki ścienne, przestrzenie pomiędzy słupkami wypełnione wełną skalną, płyta OSB, izolacja termiczna, ścianki wewnętrzne warstwowe na konstrukcji drewnianej obłożone płytą gipsową**  
rodzaj pokrycia dachu: **dachówka ceramiczna płaska, konstrukcja dachu z izolacją z wełny mineralnej, płyta OSB, stropodach konstrukcji drewnianej obłożony płytą ogniochronną gipsową.**  
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):  
Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

#### OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min** ( Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?  
**NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**  
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: \_\_\_\_\_
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:  
magazynów ? **TAK**  
całego terenu ? **TAK**  
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**  
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)  
**Wodociąg**

## Ocena ryzyka pożaru

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **NIE**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**  
 Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach: **1/0**  
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?  
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Nie jest wymagana**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **NIE**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:  
 rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ?  
**Nie. W niektórych okresach podczas trwania badań budynek funkcjonuje całodobowo.**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %  
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.  
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: \_\_-\_\_ Mpa - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
 Najwyższa temperatura: \_\_-\_\_ st. C - dział: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?  
**TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*  
**NIE**

## Ośrodek Rehabilitacji – Azyl Dla Zwierząt Dziko - Żyjących

Adres lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone mienie: **ul. Tatrzańska w Zielonej Górze**

Podział wartości (suma ubezpieczenia w rozbiciu na obiekty, maszyny, środki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (łączna dla wszystkich ubezpieczanych obiektów / lokalizacji)
Budynki i budowle:	83640,00
Maszyny i urządzenia:	1236,00
Środki obrotowe:	
Inne	11900,00

### LOKALIZACJA

- Usytuowanie w otoczeniu (*krótki opis sąsiedztwa z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń*)  
**Działka nr 956 zlokalizowana jest na terenie rekreacyjnym. Od strony zachodniej przylega do ogrodzenia, za którym znajduje się las komunalny i droga leśna droga pożarowa. Od strony północnej graniczy na długości ok.13 metrów z działkami ogrodowymi. Wejście do Ośrodka znajduje się od strony Mini Zoo i jest to standardowa furtka, jedno skrzydło.**
- Rozmieszczenie obiektów (*krótki opis z podaniem odległości pomiędzy obiektami*)  
**Na działce znajdują się dwa budynki o konstrukcji drewnianej –parterowe , nie wymagające pozwolenia na budowę. Parterowe o powierzchni bud.1 (25,21 m<sup>2</sup>) i bud.2 (25,21 m<sup>2</sup>), oddalone od siebie w odległości 16,6 metra. Pomiędzy budynkami znajduje się przejście z (ścieżka żwirowa). Jeden z budynków bud2. jest typowo budynkiem gospodarczym z dwoma oknami PCV, natomiast bud.1 posiada drzwi wejściowe i spełnia funkcję woliery. Na zewnątrz wychodzą z trzech podzielonych wewnątrz pomieszczeń wychodzą drzwi z przylegającymi do budynku woliery (wykonanymi z siatki metalowej nie rdzewnej i konstrukcji stalowej). Pomieszczenia nie posiadają stałej instalacji elektrycznej. Na terenie pomiędzy budynkami usytuowana jest wolnostojąca nie związana na stałe z gruntem woliery dla ptaków o konstrukcji stalowej z siatki ocynkowanej , w 1/3 zadaszona przyciemnioną płytą z poliwęglanu dwukomorowego o wymiarach 2,8m x 2,5m x 5,5 m.**
- Czy z racji lokalizacji narażone jest na:

# Ocena ryzyka pożaru

powódź

upadek masztów, słupów energetycznych

osunięcie się ziemi<sup>\*)</sup>

## DANE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW

↓	Obiekt	↓	↓
Pytanie	Obiekt 1 i 2 Nazwa: <b>Ośrodek rehabilitacji zwierząt dziko żyjących prawem chronionych</b> . Adres: ul. Tatrzńska, 65-392 Zielona Góra Dwa budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, wolnostojące, parterowe o pow. Zabudowy poniżej 35m2, przykryte dachem, wyposażone w okna PCV, parapety blaszane i drzwi. Boks/woliera o ustroju ramowym z siatki stalowej w otulinie PCV.		
I Suma ubezpieczenia (SU):	SU ogółem: <b>96776,00</b> w tym: - budynki i budowle: SU <b>83640,00</b> - maszyny i urządzenia: SU: <b>1236,00</b> (aparat telefoniczny, wiertarko-wkrętarka, wyrzynarka) - środki obrotowe: SU: ..... - inne (jakie? <b>woliera dla ptaków</b> ): <b>11900,00</b> nr. inwentarz. U806-0-12566 SU: .....		
II Przeznaczenie budynku:	produkcja magazyn inne (jakie? <b>leczenie i rehabilitacja zwierząt</b> )		
1. Rok:	- budowy: ..... <b>2015</b> ..... - remontu generalnego: .....		
2. Liczba kondygnacji i powierzchnia całkowita:	liczba kondygnacji: <b>1</b> <b>powierzchnia całkowita: 50,42 m<sup>2</sup></b>		
- materiały palne (drewno)	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
- materiały niepalne (cegła, kamień, żelbet)	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
- konstrukcja stalowa	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
- płyty warstwowe	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
styropian	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
włna mineralna	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
- drewno	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
- konstrukcja szachulcowa (mur pruski)	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
- mur	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
- żelbeton	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
- inna konstrukcja	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu:	dachówka papa blacha płyta warstwowa - materiał rdzenia izolacyjnego: drewno <input checked="" type="checkbox"/> inne jakie: .....		
6. Pokrycie dachu:	dachówka papa eternit drewno inne <input checked="" type="checkbox"/> jakie? dachówka bitumiczna		
7. Czy budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe?	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>		
8. Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe Strefa pożarowa przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniół się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> Wartość ubezpieczonego mienia w jednej strefie: .....		
9. Czy została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
10. Czy budynki o powierzchni przekraczającej dopuszczalne wielkości stref pożarowych są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi (ściany, drzwi przeciwpożarowe)	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
11. Czy są budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. „klapy dymowe” instalowane w dachach i stropdachach	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>		
↓		↓	↓

## Ocena ryzyka pożaru

Obiekt	Obiekt 1 i 2 Nazwa: .budynek gospodarczy i budynek- woliery
<b>Pytanie</b>	
- <b>automatycznie sygnalizujące</b> powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, np. Państwowa Straż Pożarna, siedziba firmy ochrony mienia, portieria/wartownia/recepcja, dyżurny ruchu – <u>podkreślić właściwą odpowiedź</u>	tak    nie ✕ ')
- <b>wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</b>	tak    nie ✕ ')
- <b>automatycznego monitorowania stężeń niebezpiecznych:</b>	
- detektory gazów palnych	tak    nie ✕ ')
- detektory par cieczy palnych	tak    nie ✕ ')
- urządzenia tryskaczowe	tak    nie ✕ ')
- gazowe (CO <sub>2</sub> , halon, inne)	tak    nie ✕ ')
- pianowe lub proszkowe	tak    nie ✕ ')
- urządzenia zraszczowe	tak    nie ✕ ')
- urządzenia pianowe	tak    nie ✕ ')
- urządzenia proszkowe	tak    nie ✕ ')
- urządzenia gazowe, parowe	tak    nie ✕ ')
4. <b>Czy obiekty wyposażono w:</b>	
- <b>gaśnice:</b>	w liczbie normatywnej ✕ do uzupełnienia ✕ ')
- <b>agregaty gaśnicze:</b>	
- proszkowe	liczba: <b>2 sztuki</b> wielkość: <b>6 kg</b>
- CO <sub>2</sub>	liczba:..... wielkość:.....
- pianowe	liczba:..... wielkość:.....
4. <b>Czy na terenie są hydranty zewnętrzne ?</b>	tak ✕    nie ') liczba:.....
5. <b>Czy w budynkach są hydranty wewnętrzne?</b>	tak    nie ✕ ') liczba:.....
sieć publiczna	tak    nie ')
zbiornik sztuczny	tak ✕    nie ') (liczba, pojemności): .20 metrów od budynków znajduje sztuczny zbiornik wodny, pełniący funkcję stawu ozdobnego).
naturalne ujęcie (rzeka, zbiornik wodny)	tak    nie ✕ ') jaki .....
	tak    nie ')
	tak    nie ')
	tak    nie ')

### Część budynku „0” Ośrodek Nauk Podstawowych ul. Zyty 26 Zielona Góra

Adres lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone mienie: **ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra**

Podział wartości (suma ubezpieczenia w rozbiciu na obiekty, maszyny, środki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczanych obiektów / lokalizacji)
Budynki i budowle:	6 102 818, 09 zł brutto
Maszyny i urządzenia:	

## Ocena ryzyka pożaru

	1464 423,30 zł brutto
Środki obrotowe:	-
Inne (mienie niskocenne)	328 345,94 zł brutto

### LOKALIZACJA

3. Usytuowanie w otoczeniu (*krótki opis sąsiedztwa z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń*)  
**Budynki szpitalne oraz Hospicjum. Brak zidentyfikowanych źródeł zagrożenia.**
4. Rozmieszczenie obiektów (*krótki opis z podaniem odległości pomiędzy obiektami*)
5. **W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja uzdatniania wody (2 m).**  
**Z części budynku O korzysta Szpital (tzw. bud. O1), a z drugiej części korzysta Uniwersytet Zielonogórski (tzw. bud O2) na podstawie umowy udostępnienia.**
5. Czy z racji lokalizacji narażone jest na:
- powódź                      upadek masztów, słupów energetycznych                      osunięcie się ziemi    \*)

### DANE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW

↓

↓

↓

Obiekt	Obiekt 1
Pytanie	Nazwa: <b>udostępniona część budynku O - Kierunek Ośrodka Nauk Podstawowych (Wydział Lekarski).</b> Adres: <b>ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra</b>
I Suma ubezpieczenia (SU):	SU ogółem: <b>7 895 587,33 zł</b> w tym: - budynki i budowle: SU: jw. - maszyny i urządzenia: SU: jw. - środki obrotowe: SU: jw. - inne (jakie? jw.): SU: .....
II Przeznaczenie budynku:	produkcja magazyn inne <input checked="" type="checkbox"/> (jakie? <b>działalność dydaktyczna.</b> )
1. Rok:	- budowy: <b>2015</b> - remontu generalnego: <b>brak</b>
2. Liczba kondygnacji i powierzchnia całkowita:	liczba kondygnacji: <b>3 (parter, I piętro, II piętro)</b> powierzchnia całkowita: <b>1100,15 m<sup>2</sup> (aneks nr 7 do umowy TAA.213.34.2015 o udostępnieniu)</b>
- materiały palne (drewno)	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
- materiały niepalne (cegła, kamień, żelbet)	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie *)
- konstrukcja stalowa	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
- płyty warstwowe	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
rodzaj wypełnienia:    pianka poliuretanowa	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
styropian	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
wełna mineralna	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
- drewno	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
- konstrukcja szachulcowa ( mur pruski)	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> *)
- mur	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie *)
- żelbeton	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie *)
- inna konstrukcja	tak    nie *)
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu:	dachówka    papa    blacha    płyta warstwowa <input checked="" type="checkbox"/> materiał rdzenia izolacyjnego: drewno    inne    jakie? .....
6. Pokrycie dachu:	dachówka <input checked="" type="checkbox"/> papa    eternit    drewno inne    jakie? .....
7. Czy budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe?	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie *)
8. Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie *) Wartość ubezpieczonego mienia w jednej strefie: .....

## Ocena ryzyka pożaru

Strefa pożarowa – przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniół się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni	
9. Czy została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/>
10. Czy budynki o powierzchni przekraczającej dopuszczalne wielkości stref pożarowych są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi (ściany, drzwi przeciwpożarowe)	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
11. Czy są budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. „kłapy dymowe” instalowane w dachach i stropodachach	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '

### OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Czy ubezpieczone obiekty wyposażone są w urządzenia:

↓	↓	↓
Objekt	Objekt 1	Objekt 2
<b>Pytanie</b>	Nazwa: <b>udostępniona część bud O - Kierunek Ośrodka Nauk Podstawowych (Wydział Lekarski)</b>	Nazwa: <b>udostępniona część bud O - Kierunek Ośrodka Nauk Podstawowych (Wydział Lekarski)</b>
- <b>automatycznie sygnalizujące</b> powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, np. Państwowa Straż Pożarna, siedziba firmy ochrony mienia, portiernia/wartownia/recepcja, dyżurny ruchu – <i>podkreślić właściwą odpowiedź</i>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
- <b>wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu</b>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
- <b>automatycznego monitorowania stężeń niebezpiecznych:</b>		
- detektory gazów palnych	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- detektory par cieczy palnych	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- urządzenia tryskaczowe	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- gazowe (CO <sub>2</sub> , halon, inne)	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- pianowe lub proszkowe	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
- urządzenia zraszczowe	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- urządzenia pianowe	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
- urządzenia proszkowe	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
- urządzenia gazowe, parowe	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> '
6. <b>Czy obiekty wyposażono w:</b>		
- <b>gaśnice:</b>	w liczbie normatywnej <input checked="" type="checkbox"/> do uzupełnienia    '	w liczbie normatywnej <input checked="" type="checkbox"/> do uzupełnienia    '
- <b>agregaty gaśnicze:</b>		
- proszkowe	liczba: <b>13</b> wielkość: <b>6 kg</b>	liczba: <b>13</b> wielkość: <b>6 kg</b>
- CO <sub>2</sub>	Liczba: <b>2</b> wielkość: <b>2 kg</b>	Liczba: <b>2</b> wielkość: <b>2 kg</b>
- pianowe	liczba: <b>0</b> wielkość: .....0.....	liczba: <b>0</b> wielkość: .....0.....
4. <b>Czy na terenie są hydranty zewnętrzne ?</b>	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' liczba: <b>1</b>	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' liczba: <b>1</b>
5. <b>Czy w budynkach są hydranty wewnętrzne?</b>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' liczba: <b>3</b>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' liczba: <b>3</b>
sieć publiczna	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    '
zbiornik sztuczny	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' (liczba, pojemności): <b>20 000 l</b>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie    ' (liczba, pojemności): <b>20 000 l</b>
naturalne ujęcie (rzeka, zbiornik wodny)	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> ' jaki .....	tak    nie <input checked="" type="checkbox"/> ' jaki .....
	tak    nie    '	tak    nie    '
	tak    nie    '	tak    nie    '
	tak    nie    '	tak    nie    '



## Ocena ryzyka pożaru