

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: projektu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej UZ zmodernizowanego systemu klimatyzacji w budynku A-29

W celu przyłączenia *modernizowanego* systemu klimatyzacji w budynku A-29 Sekcja Techniczna BZNI OU, wydaje następujące warunki techniczne:

1. Zdemontować w pomieszczeniu rozdzielni głównej rozdzielnicę TGK, TS-R oraz szafkę by-passu serwisowego,
2. Zabudować szafę rozdzielczą dla potrzeb klimatyzacji oraz demontowanych rozdzielnic, w zastępstwie zdemontowanych rozdzielnic,
3. Obwody z rozdzielnic TGK i TS-R przenieść do zamontowanej szafy rozdzielczej, Zabezpieczenia tablic TGK i TS-R w rozdzielni RG pozostawić bez zmian,
4. Kable zasilające systemy klimatyzacji układać na drabinkach, w korytach kablowych, w szachtach instalacyjnych pomiędzy kondygnacjami z uwzględnieniem odtworzenia przegród ogniochronnych,
5. projektowaną szafę rozdzielczą zasilić z pola rezerwowego rozdzielni głównej RG, rozłącznik bezpiecznikowy w polu 2a. Przy projektowaniu klimatyzacji należy przyjąć maksymalne zabezpieczenie dla potrzeb urządzeń klimatyzacyjnych - 160A.



mgr inż. Tomasz Danielak