

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 68 328 2600, 601 902 300

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę edukacyjnego i demonstracyjnego laboratorium badawczego nad efektywnością energetyczną w budownictwie o układ magazynowania ciepła w gruncie” (znak sprawy: RA-Z-86/2018).

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

W kosztorysie nie ujęto cięcia betonu w celu odkrycia kabli oraz przygotowania posadzki do rozbiórki – zgodnie z projektem. Czy należy ująć w/w czynności w kosztorysie?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem, cięcie betonu jest czynnością opcjonalną, którą Wykonawca może wykonywać lub nie (Rysunek nr 561A 0001a-1.0w).

Pytanie 2

Podczas czynności cięcia piłami diamentowymi na mokro oraz kucia posadzek młotami pneumatycznymi nastąpi zabrudzenie ścian i sufitów odpryskami wody, kurzem i zanieczyszczonym powietrzem z młotów. Istniejące ściany noszą ślady zabrudzenia, przyjęta ilość malowania w kosztorysie (25,49m²) nie uwzględnia tej sytuacji. Istniejący sufit modułowy będzie wymagał zabezpieczenia na całej powierzchni lub wymiany.

Czy należy zwiększyć zakres malowania do powierzchni wszystkich ścian?

Czy należy dopisać czynności związane z sufitem podwieszonym i jakie?

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ należy zabezpieczyć ściany i sufity przed uszkodzeniami i zakurzeniem skutecznie. W punkcie 2 podpunkt 2.1. OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) – „Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty rozbiórkowe i betoniarские w taki sposób, aby nie uszkodzić i nie zniszczyć elementów budynku. Elementy mogące ulec zniszczeniu, uszkodzeniu, zabrudzeniu lub zakurzeniu, w szczególności elementy instalacji, należy osłonić i zabezpieczyć. W przypadku uszkodzeń Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia wszystkich uszkodzonych elementów i przywrócenia ich sprawności.”

Pytanie 3

W łazience na ścianach na wysokości wylanego betonu znajdują się płytki. Trudno obecnie jest ustalić w jakim są stanie i czy w czasie prac wyburzeniowych nie zostaną uszkodzone dodatkowe płytki ściennie. Czy należy ująć w kosztorysie uzupełnienie w łazience pasa płytek ściennych o wysokości ok. 50 cm? Jakie płytki (producent, nazwa) są w tej chwili zastosowane na ścianach?

Odpowiedź:

Płytki ściennie są w stanie dobrym. W przypadku gdyby którakolwiek z płytek ściennych uległa uszkodzeniu należy ją wymienić. Wykonawca musi dobrać płytki do wymiaru 60 cm x 60 cm i do koloru beżowego.

Pytanie 4

Po wykonaniu nowej posadzki nie ma mowy w projekcie o okładzinach wierzchnich. Czy w którymś z pomieszczeń ma być wykonana okładzina posadzki (pokoje, łazienka), jeśli tak to, jaka?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wykonawczym, kosztorysem i przedmiarem wylanie nowych posadzek betonowych należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa z zatarciem na ostro, druga warstwa z zatarciem na gładko. Nie przewiduje się żadnych wykładzin ani okładzin z płytek podłogowych (strona 4 projektu wykonawczego – branża budowlana). Wylanie posadzki w łazience jak wyżej – pierwsza warstwa z zatarciem na ostro, druga warstwa z zatarciem na gładko do poziomu płytek ściennych.

- II. W związku z treścią udzielonych odpowiedzi, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu **do dnia 04.01.2019 r. do godz. 10.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.00.
- III. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- IV. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ



mgr inż. Edyta Kwiatkowska