

Zielona Góra, 23.10.2019 r.

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i wymianę opraw oświetleniowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (znak sprawy: 1/RZ-TN/2019).

I. W związku z prośbą Wykonawców o udzielenie odpowiedzi na pytania wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania oraz aktualizacji odpowiedzi na pytania oferentów proszę o dodatkowe wyjaśnienie.

Określono, że:

pomieszczenie H=3,6m (oprawa h=3,1m)	wysokie regały
pomieszczenie H=2,7m (oprawa h=2,7m) H=h	niskie regały

oraz, że wymiana na nastąpić na równoważne oprawy do:

typ	ilość
ATLANTYK LB LED 1640 ED 11600 lm/840 PC	178
ATLANTYK 2.0 LED ED 7050 lm/840 PC	28

W związku z tym: ile opraw zostanie zawieszonych na dodatkowym zawieszaniu 0,5m, a ile zostanie zamontowanych bezpośrednio do sufitu?

Zawieszenie jest opcjonalnym akcesorium, którego ilość należy dokładnie określić przy ofertowaniu.

Odpowiedź

Bezpośrednio do sufitu należy przymocować 20 lamp. Pozostałe lampy mocujemy do istniejącej konstrukcji koryt kablowych, która została wykonana w systemie BAKS.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
mgr inż. Leszek Wilczyński

