

RA-ZP.2611.63.2022.2.MW

## INFORMACJA NR 2

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy, na przeprowadzenie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeglądu i kontroli urządzeń wentylacyjnych (znak sprawy: RA-ZP.2611.63.2022).

- I. W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

### **Pytanie 1:**

Czy dostęp do jednostek zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych wymaga użycia podnośników koszowych? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości sztuk urządzeń do których jest wymagany podnośnik.

### **Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje użycie podnośnika koszowego przy ok. 50 urządzeniach.

### **Pytanie 2**

Czy jest zapewniony swobodny dostęp do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się na dachach poszczególnych budynków. Czy są wejścia z poszczególnych budynków np. przez wyłazy dachowe?

### **Odpowiedź**

Tak, jest zapewniony swobodny dostęp do urządzeń znajdujących się na dachach poprzez wyłazy i okna. Nie ma bezpośredniego dostępu z zewnątrz bez użycia urządzeń podnośnikowych. Dostęp do połaci dachowych, na których zlokalizowane są urządzenia jest zorganizowany od wewnątrz budynku, po autoryzowaniu wejścia na portierni. Dostęp do urządzeń z poziomu połaci dachowej nie jest w żaden sposób ograniczony.

### **Pytanie 3**

Czy podczas przeglądów okresowych central wentylacyjnych należy wymienić filtry powietrza. Jeżeli tak, to kto je dostarcza? Jeżeli koszt dostawy filtrów powietrza ma być ujęty w ofercie wykonawcy to należy podać następujące parametry rodzaj, ilość sztuk, wymiar i klasę filtracji".

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga w zakresie postępowania z filtrami w centralach wentylacyjnych działań opisanych w kolumnie „Uwagi” w załączniku nr 1.2.1. Tabela nr 2 *Urządzenia Wentylacyjne nawiewno-wywiewne* z wymuszonym obiegiem powietrza.

W przytoczonym wyżej załączniku Zamawiający wskazał producenta urządzeń, ich modele i inne dane, umożliwiające Wykonawcy dobór filtrów na podstawie dostępnych serwisantom charakterystyk katalogowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

#### **Pytanie nr 4**

Czy mógłbym dostać wykaz urządzeń z budynku AS – 58 Budynek Zaplecza Badawczego (173 pozycja na liście), oraz Multisplit w budynku dydaktycznym, ul. Wojska Polskiego 69, Zielona Góra (426 pozycja na liście)?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1.1.1 – tabela nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjnych, usuwając z tabeli urządzenia w budynku AS – 58 Budynek Zaplecza Badawczego (pierwotnie poz. 173) oraz modyfikuje treść załącznika nr 3.1. – formularz cenowy Część 1 usuwając z tabeli urządzenia w budynku dydaktycznym, ul. Wojska Polskiego 69 (pierwotnie poz. 426) oraz modyfikuje treść załącznika nr 3.1 - formularz cenowy Część 1.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. W związku z terminem wpływu pytania, a tym samym datą udzielenia odpowiedzi, **termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu **do dnia 29.11.2022 r., do godz. 09.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.00.
- IV. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu. Treść pkt. XV.1 SWZ otrzymuje brzmienie:  
Termin związania ofertą: do **28.12.2022 r.**
- V. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- VI. Załączniki do Informacji:
  - 1) załącznik nr 1.1.1 – tabela nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjnych usuwając z tabeli urządzenia w budynku AS – 58 Budynek Zaplecza Badawczego (pierwotnie poz. 173) oraz modyfikuje treść załącznika nr 3.1. – formularz cenowy Część 1 usuwając z tabeli urządzenia w budynku dydaktycznym, ul. Wojska Polskiego 69 (pierwotnie poz. 426),
  - 2) załącznik nr 1.2.1 – tabela nr 2: Urządzenia wentylacyjne nawiewno/wywiewne z wymuszonym obiegiem powietrza uzupełniając o nazwy producenta urządzeń,
  - 3) załącznik nr 3.1 -formularz cenowy Część 1 - urządzenia klimatyzacyjne.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

  
mgr inż. Edyta Kwiatkowska