

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 10

Poz.	Lp.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE ORAZ INFORMACJE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	PARAMETRY OFEROWANE PONAD WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMUM ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJE (PODAĆ, OPISAĆ)	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO [W PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Agregat chłodniczy</b>				<b>1 szt.</b>		
	<b>1.</b>	<b>PODSTAWOWE INFORMACJE:</b>					
		1) Typ/model urządzenia/ nr katalogowy (jeśli istnieje) <i>(proszę podać w kolumnie nr 5)</i>					



**BB-PL**  
**INTERREG V A**  
**2014-2020**

Europäische Union  
Europäischer Fonds für  
Regionale Entwicklung



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!  
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony

	2) Producent (proszę podać w kolumnie nr 5)					
<b>2.</b>	<b>DANE PODSTAWOWE:</b>					
	1) Wydajność chłodnicza min. 8300 watt;	<b>TAK</b>				
	2) Wydajność pompy min. 2000 l / h przy 4,6 bar;	<b>TAK</b>				
	3) Ciśnienie tłoczenia: max. 5,5 bara;	<b>TAK</b>				
	4) Pojemność zbiornika: 200 l;	<b>TAK</b>				
	5) Połączenia: zawory kulowe z gniazdami węży;	<b>TAK</b>				
	6) Wymiary max.( szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 850 x 1665 mm (z kółka);	<b>TAK</b>				
	7) Natężenie: 400 V / 50 Hz / 3 PH / N / PE;	<b>TAK</b>				
	8) Rama stalowa, pokryta farbą epoksydową;	<b>TAK</b>				
	9) Ręczny bypass do regulacji ciśnienia i przepływu;	<b>TAK</b>				



**BB-PL  
INTERREG V A  
2014-2020**

Europäische Union  
Europäischer Fonds für  
Regionale Entwicklung



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!  
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony

		10) Manometr do wskazania ciśnienia zasilania.	TAK				
<b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b> (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

.....  
DATA

.....  
PODPIS WYKONAWCY

**UWAGA!!!**

**Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**



**BB-PL  
INTERREG V A  
2014-2020**

Europäische Union  
Europäischer Fonds für  
Regionale Entwicklung



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!  
Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony