

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Budynek Biurowy Poligrafia A-4 przy ul. Podgórna 50a w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2017 - malowanie i wymiana wykładziny pcv w pom. 5

2018 – wymiana okien w całym budynku

2019 – malowanie i wymiana drzwi w pom. 100 do 110

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty.

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak – portier z połączonego bud A-0 – dozorowanie całodobowe**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (monitoring), **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-5 przy ul. Podgórna 50 d w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1973**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016 – remont pomieszczeń 1-7 i korytarza, wymiana okien w pom. 1-3; 8; 11, wstawienie drzwi ppoż. oddzielających

DS.-I od bud. A-5

2019 – wymiana okien z drewnianych na pcv w całym budynku

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? nie dotyczy
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **4**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak – portier z połączonego bud A-0 – dozorowanie całodobowe**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (monitoring), **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patroloowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **/portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-15 przy ul. Prof. Z. Szafrana 19 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1994**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – wymiana zespołu wejściowego.

2019 - Naprawa schodów przy wejściu do budynku

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **6**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **nie dotyczy**

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portier**

20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją – monitoring (budynek dookoła oraz wewnątrz -wejście główne), system alarmowy**

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu 2 razy - po otwarciu i przed zamknięciem budynku**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**

25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia**

Budynek Dydaktyczny A-22 przy ul. Energetyków 2 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1972**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – wymiana płytek na podjeździe i schodach wejściowych. Parter wymiana parapetów. Pom. 201 malowanie pomieszczenia.

2016 – sala nr 205 – malowanie ścian, sufitu, wymiana wykładziny, wymiana kaloryferów na panele, demontaż oświetlenia jarzeniowego i wymiana na żyrandol, oklejenie parapetów, montaż aneksu kuchennego.

Sala nr 209, 209 a i 210 – malowanie ścian i sufitów.

2017 – wykonanie instalacji zw i kanalizacyjnej pom. 316

2018- remont przystosowanie pomieszczeń na p. III dla potrzeb MCSM

2019 – remont przystosowanie pomieszczeń na p. I p.II dla potrzeb MCSM. Wymiana połąci dachowej

Malowanie ścian i sufitów w salach 103 i 104

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **1 km**

2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **3 min**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **tak**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **częściowo**

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**

magazynów? **nie dotyczy**

całego terenu?

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**

Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **nie dotyczy**

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

Ciśnienie wody w hydrantach:

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **brak portiera, klucze wydawane przez depozytor – obiekt nadzoruje firma ochroniarska, od czerwca 2020 planowane wprowadzenie kodowanego dostępu do budynku.**

20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **dni robocze od 17:00 do 7:00, weekendy całodobowo do 17 maja 2020, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją, **kamera wewnętrzna skierowana na depozytor, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
 Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Lokal „Mrowisko”A-27 przy ul. Wojska Polskiego 86 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **brak danych**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2018 remont Sali nr 31 – wymiana okien wykładziny, malowanie ścian i sufitów, sala nr 2 – wymiana okien, malowanie ścian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Zielona Góra ul. Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
 magazynów ? **nie dotyczy**
 całego terenu ?
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **3**
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **dni robocze od 07:00 do 17:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **portier dokonuje obchodu 2 razy - po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
 Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Budynek Studium WF A-38 przy ul. Wyspiańskiego 58-58a w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 – prace renowacyjne, malowanie, wymiana opraw oświetleniowych w pom. 105 i 110

2016 – wykonanie izolacji ściany, malowanie pom.02, wyburzenie ścianek działowych, wykonanie instalacji oświetleniowej, wymiana lamp, malowanie pom. 105-112

2017 – wykonanie instalacji elektrycznej do gniazd i projektorów pom. 6; 101-110

2019 – remont węzła ciepłowniczego z gazowego na miejską sieć grzewczą.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): Gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
11. Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
12. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
13. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
14. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
15. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
16. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
17. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
18. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **0**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
19. Czy obiekt posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
20. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
21. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
22. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją
23. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
24. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
25. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
26. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
27. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
28. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
29. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-39 przy ul. Prof. Z. Szafrana 25 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1981**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **14**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: wg PN
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją, **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **raz na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: nie dotyczy
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-37 przy ul. Prof. Z. Szafrana 9 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1985**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

2016 - zabezpieczenie połaci dachowej

2019 - oddanie budynku do użytku po remoncie

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 Zielona Góra ul Ludowa 3c**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **4 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: nie
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **8**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. System kontroli dostępu, klucze wydawane przez depozytor.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją-monitoring zewnętrzny wokół budynku, wewnętrzny parter / system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **portier z A-8 dokonuje nocnego obchodu**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia**

Dom Pracowniczy M-2 przy ul. Przylep – Solidarności 6b w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1989**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata): **2007** – pom. 14, 108, kuchnia – malowanie.

Uszczelnienie przepustów w kotłowni gazowej, wymiana drzwi z ościeżnicą węzła c.o.

2016 – wymiana armatury sanitarnej

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **1 km**
2. Najbliżzej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Przylep**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **8 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak** magazynów ? **nie dotyczy** całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **5**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: **system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ *nie dotyczy*
 Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
 27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? tak
 28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? nie
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Karłowie

Rok budowy obiektu: **1902**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

2019 – remont pom. kuchnia w mieszkaniu służbowym

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **13 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Kudowa Zdrój**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **20 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **35 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **Tak**
 magazynów ?
 całego terenu ?
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **nie – w wyznaczonym miejscu**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **800 tys. litrów**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **4**
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek funkcjonuje cały rok**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
 Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? tak
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? nie
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia
 Cały budynek został zabezpieczony impregnacją do klasy nie rozprzestrzeniania ognia.

Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Lubiatowie

Rok budowy obiektu:

1920

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Konotop**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **JRG Wschowa 28 km 25 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tylko w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **0**, w budynkach: **0**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – w budynku całorocznie przebywa administrator obiektu**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **brak portiera – w budynku całorocznie przebywa administrator obiektu**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Budynek Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego II w Lubiatowie

Rok budowy obiektu: **1982**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Konotop**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **JRG Wschowa 28 km 25 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **nie**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tylko w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**
Liczba hydrantów: na **zewnątrz** **0**, w budynkach: **0**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – w budynku całorocznie przebywa administrator obiektu**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **brak portiera – w budynku całorocznie przebywa administrator obiektu**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów:
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia
położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Domki letniskowe przy ul. Promenada w Łagowie

Rok budowy obiektu:

Dalia 2002 r

Zenek 2001 r.

Brda 1991 r.

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): **2012 – zainstalowanie hydrantów ppoż., gaśnice**

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Jemiołów**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **10 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **15 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia
Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: nie – w wyznaczonych miejscach
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **nie – w wyznaczonych miejscach**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **jezioro**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **jezioro**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**
Liczba hydrantów: na **zewnątrz** **1**, w budynkach: **0**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – w budynku sezonowo przebywa administrator obiektu w okresie od 16 kwietnia do 14 października**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **w okresie od 16 kwietnia do 14 października przebywa całodobowo administrator budynku w pozostałych terminach obiekt jest zabezpieczony systemem antywłamaniowym informującym telefonicznie (wiadomości sms) o zdarzeniach administratora budynku**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów:
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **w okresie od 16 kwietnia do 14 października przebywa administrator budynku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia
położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Budynek Hali Sportowej A-13, ul. Prof. Z. Szafrana 6 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1992**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

2016 – przystosowanie siłowni na potrzeby Sali Fitnes - cyklinowanie podłogi, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi wejściowych; wymiana drzwi p.poż na halę

2018 – remont szatni i łazienki pom. 12,

2019 – wymiana instalacji co (poziomy) w pom. dydaktycznych, wymiana drzwi p.poż na Halę

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej, **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **minimum 2 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **Nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (**monitoring tylko w pomieszczeniu portierni oraz wejście w korytarzu na parterze, system alarmowy (części pomieszczeń parter) monitorowany przez firmę ochroniarską**)
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia
położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Główny A-16 i A-17 (dydaktyczny, administracyjny), al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Rok budowy obiektu: **1984, 1974**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

2014 – remont korytarzy piętrowy I i III szpachlowanie, malowanie wymiana drzwi, wymiana opraw oświetleniowych. Remont pom. 434 – malowanie, wymiana wykładziny i opraw oświetleniowych. Remont pom. 109A i B- malowanie, wymiana drzwi. Remont pom. 230, 335., 437 i 433 – szpachlowanie, malowanie, wymiana lamp i drzwi oraz wykładziny. Remont korytarza w segmencie D-E na parterze – szpachlowanie, malowanie.

2015 – montaż wykładziny w pom. 225 i 226, montaż rzutników w pom. 8, wymiana wykładziny pom. 402, wymiana drzwi pom 124 i 125, wykonanie stołów i mebli, naprawa krzeseł w pom 101, naprawa drzwi i malowanie ściany w palmiarni, wymiana nóg do stołów na holu i malowanie ścian na korytarzach, wymiana zlewozmywaka, naprawa mebli w pom 212, malowanie sufitu w holu, malowanie pomieszczeń 402 i 403R,

2016 – A-17 – pokój 101, demontaż boazerii drewnianej, położenie wykładziny PCV, malowanie ścian i sufitu, wymiana żaluzji pionowych. Pokój 304, 305, 306 – malowanie ścian i sufitów, w pokoju 304 i 306 wymiana wykładziny PCV.

A-16 – pokój 222, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny dywanowej, montaż aneksu kuchennego. Pokój 329, malowanie ścian i sufitu, wymiana wykładziny dywanowej. Pokój 155D, malowanie ścian i sufitu, montaż grzejnika. Pokoje 137 i 144 malowanie ścian i sufitu. Pokój 131 (Rada Wydziału) demontaż ściany, malowanie ścian, sufitu, położenie płytek ceramicznych, montaż 3 grzejników i montaż oświetlenia oraz pokój 134 (socjalny) malowanie ścian i sufitu, położenie paneli podłogowych. Pokój 036 – malowanie ścian i sufitu. Remont segmentu obiektu A-16 na potrzeby wydziału.

2017 – malowanie ścian i sufitów po. 028; 49;210; 214; 324; 328; 329. Wymiana wykładziny pcv. pom. 028; 328; 329. Wymiana drzwi pom. 028;029.

2018 – remont pomieszczeń dla potrzeb WP pom. – 012,013 i 017, malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, pom. 027, 027A – malowanie ścian, sufitów, wymiana drzwi, położenie wykładziny. Pom. P01 malowanie ścian i sufitu. Pietro II segment A i B demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitów. Pomieszczenia 50, 100 i 424 – malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładziny. Pomieszczenia 12,12A,20, 37,51 i 336 malowanie ścian i sufitów

2019 – Remont pomieszczeń 036, 037, 038, - malowanie ścian, sufitów, wymiana 2 okien, założenie wywietrzników w oknach (10 sztuk), wymiana drzwi 036 (plus 1 wewnątrz), 037, 038 i 035, w 037 wymiana wykładziny, malowanie korytarza. Parter segment C demontaż podwieszanej boazerii. Pokój 417 malowanie ścian i sufitów część korytarza przy tym pomieszczeniu. Wymiana wykładziny i rolet okiennych w oszklonym pomieszczeniu przy wejściu głównym do A-16 (pom. opisane jako szklana pułapka).

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, w remontowanej części system oddymiania, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów ? całego terenu ? **tak**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, **tak, pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **4**, w budynkach: **min 7 na każdej kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak- portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją - monitoring zewnętrzny**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem,

wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie**

jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-20, al. Wojska Polskiego 71A w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1998**

Przeprowadzone remonty - zakres, data (ostatnie 3 lata):

2016 – pokój 1 i 2 malowanie ścian i sufitu, położenie wykładziny dywanowej.

Remont pomieszczeń po byłej bibliotece – montaż ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, montaż oświetlenia, położenie wykładziny PCV w salach wykładowych i korytarzu, położenie wykładziny dywanowej w pokojach administracyjnych, montaż grzejników

2017 – malowanie ścian i sufitu pom. 211

2018 – przedzielenie pomieszczenia w archiwum, montaż drzwi do części oddzielonej, malowanie ścian i sufitu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

2019 – tynkowanie pęknięć oraz malowanie ścian i sufitów w korytarzu na I piętrze w części zachodniej (na prawo od punktu Ksero) – zalecenie sanepidu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**

2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42 – JRG nr 2**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku **drogi utwardzone**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **tak**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**

Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **4 na każdej kondygnacji**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portier**

20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją – monitoring zewnętrzny tylko tył budynku**

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu 2 razy - po otwarciu i przed zamknięciem budynku**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów? **nie dotyczy**

25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne?

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Budynek Główny (Aula, dydaktyczny, Sala Sportowa) A-3, A-0, A-6, A-1, ul. Podgórna 50 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu **1964, 1994, 1964**

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

SALA SPORTOWA

AULA

2017 – malowanie ścian scena, widownia tył

BIBLIOTEKA

2017 – zabudowa instalacji kanalizacyjnej na korytarzu, malowanie korytarza i klatki schodowej.

BUDYNEK GŁÓWNY

2015 - wykonanie oświetlenia sceny (A -3), wymiana kabla nagłośnienia, wykonanie instalacji oświetleniowej na widowni (A-3), wymiana przewodów mikrofonowych na scenie (A-3), wyk. stojaków, wymiana halogenów i listew przy scenie (A-3), wymiana halogenów na scenie (A-3), wykonanie instalacji nagłośnieniowej na widowni (A-3), wykonanie zastawek na scene (A-3), malowanie pomieszczeń 101, 102 i 103 (A-6), wstawienie ścianki w pom. 004 – 005 (A-0), malowanie pomieszczeń 16 i 140 (A-0), wyk. instalacji wod-kan, oświetlenia, postawienie ścianek, wym. wykł. w pom. 101, 102, 103 (A-6), podłączenie wody, wymiana wyłączników i gniazd w pom 16a (A-0), montaż grzejników w pom. 16a;16b; 143;144 (A-0), malowanie pomieszczeń 004, 005 i 006 (A-0), malowanie ścian na widowni (A-3), remont pomieszczeń w pom od 16 do 16f (A-0), położenie wykładziny dywanowej na siłowni (A-6), malowanie pomieszczeń 101, 102 i 103 (A-6), wymiana świetlówek w pom 101 i 102 (A-6)

2016 – Postawienie ścianki działowej w pom. 1 i 2 wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pom. 1 i 2, malowanie ścian i sufitów, wymiana żaluzji pionowych, wymiana lamp oświetleniowych (A-6); malowanie pomieszczeń 3 – 3d (A-6)

2017 – wymiana wykładziny pcv pom. 09a-b; 012

2018 - wymiana okien bud. A-6 (parter i p. I pom 1-3 i 101 103a)

2019 – A-0 malowanie pom. 08-09, 13-15, wymiana drzwi pom. 13-15, postawienie ścianki działowej z drzwiami pom. 09 b

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? częściowo **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **tak, na całym terenie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak, miejski wodociąg**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **tak, miejski wodociąg**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz 2, w budynkach: minimum **po 2 na kondygnacji w każdym obiekcie**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak-portier z połączonego bud A-0 – dozorowanie całodobowe**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją -monitoring obejmujący tylko niektóre obszary, system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy**
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Budynek dydaktyczny A-29 , ul. Prof. Z. Szafrana 4 A w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **2001**

Przeprowadzone remonty – zakres: data (ostatnie 3 lata):

2015 - wymiana modułów ośw. awaryjnego na korytarzach, wymiana świetlówek i stateczników na korytarzach, naprawa opierzeń na dachu,

2016 – malowanie pomieszczeń po zalaniach.

2017 – wymiana płyt sufitu podwieszanego na korytarzu parter; piętro II; bufet. Wymiana opraw oświetleniowych w toaletach

2019 – malowanie pom. 101, 409

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42 – JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? częściowo **wykonane**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów? **nie**
całego terenu? **na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia?
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (**wodociąg publiczny** / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **po 2 na kondygnacjach**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją (**monitoring tylko w pomieszczeniu portierni**), system antywłamaniowy
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier dokonuje obchodu 2 razy- po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Budynek dydaktyczny A-12 , ul. Prof. Z. Szafrana 15 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1986**

Przeprowadzone remonty –zakres: data (ostatnie 3 lata):

2015 - wykonanie instalacji zasilającej urządzenia w pom. 016, wymiana zabezpieczeń w tabl. rozd.

2016 – Malowanie pokoi pracowniczych, wykonanie listew osłonowych na ścianach na I piętrze, Malowanie korytarzy i sanitariatów, wymiana elementów sufitów podwieszanych na parterze i I piętrze.

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

2017 – wymiana płyt sufitu podwieszanego na korytarzu II piętro. Malowanie ścian hol przy wejściu.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ?
całego terenu ? **na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **tak, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji/monitoring w pomieszczeniu portierni i kamera skierowana na depozytor, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy**, proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**

Budynek Dydaktyczny łącznie A-10 i A-11, ul. Prof. Z. Szafrana 4 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **2004, 2000**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 - wymiana świetlówek na korytarzach

2016 – wymiana częściowa płytek przed wejściem do budynku

2017 – wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie pom. 036. Wykonanie instalacji elektrycznej i zw. zasilającej urządzenie pom. 038. Malowanie ścian i sufitu pom. 020

2018 – wykonanie ścianki działowej na korytarzu p.I

2019 – malowanie pom 020, 036

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów
całego terenu **na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2, w budynkach: po 2 na kondygnacjach**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier,**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją- budynek zabezpieczony na noc systemem alarmowym monitorowanym przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier wykonuje obchód 2 razy na dobe**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Tak**

Zapalenie się oprawy oświetleniowej przy suficie w laboratorium Zakładu Obróbki Użytkowej Eksploatacji Maszyn i Pojazdów. Pożar zauważony bardzo szybko i ugaszony przy pomocy gaśnicy. Gaszenie odbyło się bez udziału Straży Pożarnej. Prawdopodobną przyczyną było związane z użytkowaniem uszkodzenie statecznika albo kondensatora w oprawie oświetleniowej. Oprawy zostały wymienione na takie które nie stwarzają zagrożenia pożarowego.
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-24, ul. Wiśniowa 10 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1960**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2007 – malowanie pom. ciemni w piwnicy

2016 – pokoje 100,100A i 100B – malowanie ścian u sufitów.

2017 – malowanie ścian i sufitu pom. 316. Wykonanie otworu okiennego w dziekanacie.

2019 -

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, Kożuchowska 4, JRG nr 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 minuty**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **3 minuty**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ?
całego terenu ? **na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
wodociąg miejski
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: po 3 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekt posiada sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekt dozorowany są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -monitoring zewnętrzny - obwodowy, systemem alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier dokonuje obchodu 2 razy- po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?
nie
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek dydaktyczny A-8 ul. Prof. Z. Szafrana 1 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1979 /2006**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – malowanie pom.013 po pożarze. Naprawa połączenia dachowej nad pom. 125.

2015 – wymiana baterii w toaletach

2016 – naprawa połączenia dachowej, malowanie pomieszczeń 120, 125, wykonanie izolacji i wymiana płytek przed wejściem do budynku

2019 – malowanie pom. 125, 101-102, 201, 416-418.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie dotyczy**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ?
całego terenu ? **na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**, Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: 6, po 4 na każdej kondygnacji w części nowej**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **od 05:00 do 21:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji /z automatyczną rejestracją -monitoring wokół budynku, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier dokonuje obchodu 2 razy- po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **Nie – zdarzają się okresy kiedy naukowcy pracują w laboratoriach całodobowo**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?
Tak
W korytarzu (w przyziemiu) prowadzącym na zewnątrz budynku zapaliła się znajdująca się tam drewniana skrzynia. Pożar zauważył jeden z pracowników dydaktycznych. O pożarze powiadomił portiera, a ten zawiadomił Straż Pożarną. W wyniku pożaru uszkodzone zostały drzwi, sufit, popękał tynk oraz szyby w drzwiach.
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-2, ul. Prof. Szafrana 2 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1989**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 – wymiana zabezpieczeń w pom.514, 517 i 518, wymiana w toaletach zaworów pisuarowych i spłuczkowych, wymiana zabezpieczeń w rozdzielni,

2017 – wymiana drzwi p.poż na przejściu do bud. A-10

2019 – remont, wymiana drzwi pom. 032

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, urządzenia oddymiające klatki schodowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, System sygnalizacji pożaru.

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra, ul. Sulechowska 42, JRG nr2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 minut**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?częściowo **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: _____
magazynów ?całego terenu ? **na całym obiekcie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie**. Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)?
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 3 na kondygnacjach**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portier**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?
nie
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Hala Sportowa A-21, ul. Prosta 39 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1979**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – zabezpieczenie okien siatką, wymiana lamp w siłowni, oraz w magazynach

2016 – pokoje 1 i 2, wymiana wykładziny dywanowej.

2017 – częściowe zamurowanie oraz wymiana okien –na pcv- w hali

2018 –wymiana okien, remont pom. szatnie, łazienki

2019- malowania ścian i sufitów w szatniach.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr2, Zielona Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? na całym terenie
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 4**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portierzy**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe? **od 07:00 do 23:00, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją - **monitoring wokół budynku**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier dokonuje obchodu 2 razy - po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

Nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Centrum Astronomii A-25, ul. Lubuska 2 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1860/ 2006**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016 – naprawa schodów przed wejściem do budynku

2018 – malowanie klatki schodowej.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**

2. Najbliżzej położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG 1 Zielona Góra, ul. Kozuchowska 4**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia

Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ? całego terenu ? **na całym terenie**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**

Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**

20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **nie**

21. Rodzaj warty: **patrowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie – zdarzają się okresy kiedy naukowcy pracują całodobowo**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ? **nie dotyczy**

25. Sposób składowania towarów: _____ proporcje w % **nie dotyczy**

- w belach, paczkach, kontenerach itp. - luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

Nie dotyczy

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-26 , ul. Monte Cassino 21b w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1993**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – Wymiana zespołu wejściowego

2015 – postawienie ścianki, malowanie, wyk. instalacji elektr. w pom. 123, wykonanie instalacji elektrycznej w pom. 18 i 124,

2016 – wymiana kasetonów na korytarzu – I piętro

2018 – remont pomieszczenia 015

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

2019 -

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr1, Zielona Góra, Kożuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**, drogi utwardzone
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ?
całego terenu ? **na całym terenie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją -monitoring tylko na depozytor, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: _____ proporcje w % **nie dotyczy**
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?
tak
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Administracji A-7, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1977**

Przeprowadzone remonty – zakres, data (ostatnie 3 lata):

2015 – malowanie pomieszczeń na parterze.

2017 – malowanie ścian i sufitu w pom. 103a. Wymiana opraw oświetleniowych w pom. 6 i 103.

2018 – wymiana powierzchni dachowej z opierzeniami

2019 – remont pomieszczeń z postawieniem ścianek działowych i wymianą drzwi pom 6-10, malowanie 105-107

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min.**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **tak drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ?
całego terenu ? **na terenie całego budynku**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ?nie Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1, w budynku: 1 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **brak portiera – obiekt dozorowany tylko poprzez system monitoringu wizyjnego, obsługa przez system kontroli dostępu (depozytor kluczy) oraz system antywłamaniowy,**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. Budynek otwierany jest rano, na noc włączany jest system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską.**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją, monitoring obejmujący tereny wokół budynku
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier z budynku A-29 wykonuje obchód raz na dobe**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia**

Dom Studenta „Rzepicha” C-1 ul. Podgórna 50B w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1964**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – malowanie pom 10, 13, korytarza na parterze, części wspólnych (łazienki, WC, kuchnie).

2016 – remont pom. 16-23, malowanie, wymiana drzwi i oprav oświetleniowych, remont pokoi od 101 do 134,

2017 – remont węzłów sanitarnych w pok. 5, 9 oraz ogólnodostępnych przy pokojach gościnnych – parter. Wymiana instalacji kanalizacyjnej piętro I toalety, remont toalet przy pokojach gościnnych,

2018 – wymiana okien, malowanie ścian i sufitów w pokojach od 301 do 334 bez 305 i malowanie sufitów kuchni i łazienek I,II,III p.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, oświetlenie ewakuacyjne, system oddymiania.

OCHRONA

- Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
- Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
- Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
- Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
- Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**
- Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
- Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? częściowo **wykonane**
- Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
- Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
- Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ?

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

całego terenu ? **na terenie całego budynku**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku? **nie dotyczy**

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **tak pion**

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**

Liczba hydrantów: na **zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? **nie dotyczy**

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**

Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**

20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją/ monitoring na bramę wjazdową oraz w pomieszczeniu portierni**

automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier dokonuje obchodu nocnego**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak, obiekt mieszkalny**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ? **nie dotyczy**

25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: **nie dotyczy**

Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: **nie dotyczy**

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Dom Studenta „Piast” C-2 ul. Podgórna 50 C w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1971**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – remont pomieszczeń 1-23 na parterze – malowanie wymiana drzwi, oprav oświetleniowych, wykładziny. Remont korytarza - postawienie ścianek, wstawienie drzwi przeciwpożarowych, malowanie, wymiana oprav oświetleniowych. Remont pomieszczeń 012-018 - malowanie, wymiana wykładziny, drzwi i oświetlenia. Malowanie korytarza, malowanie pomieszczeń w piwnicy. Okna wymienione na PCV (całe I piętro oraz około 50% II piętra). Wymiana wszystkich kuchenek gazowych na nowe również.

2016 –remont pomieszczeń w przyziemiu 1,12-19, wymiana drzwi i wymiana 27 szt. okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych: łazienki kuchnie, pom. ogólnodostępne, wymiana oprav oświetleniowych

2017 – wymiana instalacji kanalizacyjnej w toaletach piętro I oraz pom. 1 parter. Remont pomieszczeń sekcji bhp, wymiana okien i drzwi.

Wymiana wykładzin lateksowych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów w pokojach: od 301 do 327,

2018 – wymiana okna II p korytarz. Remont łazienek z wymianą pionów wod.kan., remont kuchni i korytarza III p., wymiana drzwi na drzwi p.poż. remont korytarza II p.,

2019 – wymiana okien pom. 12-22, wymiana drzwi na p.poz w całym budynku, wymiana drzwi ppoż. Na parterze, I, II i III piętrze, przebudowa klatek schodowych z montażem drzwi, montaż drzwi separacyjnych ppoż. Na korytarzach I, II, III i na parterze, wymiana hydrantów i gaśnic, montaż klap dymnych na klatkach schodowych

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru
OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**

2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **wykonane**

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**

magazynów? całego terenu? **na terenie całego budynku**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN-EN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak- portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -monitoring tylko w pomieszczeniu portierni**
 automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak, obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
 Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____ **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Dom Studenta „Ziemowit” C-3 ul. Prof. Z. Szafrana 8 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1975**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2017 –remont 34 pokoi mieszkalnych, III piętro,

2018 – remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.

2019 - wymiana drzwi ppoż na parterze, I p., II p., przebudowa klatek schodowych z montażem drzwi, montaż drzwi separacyjnych ppoż na korytarzach I,II,III,IV, przebudowa portierni, wymiana hydrantów i gaśnice, montaż klap dymnych na klatkach schodowych

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

- Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
- Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG Nr 2 Zielona Góra ul. Sulechowska 42**
- Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
- Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jw.**
- Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak drogi utwardzone**
- Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
- Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **wykonane**
- Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
- Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
- Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
 magazynów ? **całego terenu** ? **na terenie całego budynku**
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
- Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
- Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
- Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **nie dotyczy**
- Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
- Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
- Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
- Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: **na zewnątrz 1, w budynkach: 2 na każdej kondygnacji budynku**
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodny z PN**
- Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
- Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
- Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
- Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją –**zaawansowany monitoring: zewnętrzny - obejmujący obszar wokół budynku i tereny przyległe, wewnętrzny – obejmujący wszystkie powierzchnie wspólne bez klatek schodowych**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- automatyczny system sygnalizacji pożarowej monitorowany przez KM PSP
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak, obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Dom Studenta „Wcześniak” C-9, al. Wojska Polskiego 67 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1977**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2017 – odnowienie drewnianych elementów elewacji – impregnacja, odnowienie ścian na wszystkich piętrach uzupełnienie ubytków, malowanie kuchni plus wejścia do 25 segmentów.

2018 – szpachlowanie i malowanie ścian w piwnicy, odnowie ścian na klatkach schodowych, malowanie kuchni plus wejścia do 70 segmentów mieszkalnych

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, dźwiękowy system ostrzegania, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, urządzenia oddymiające, system sygnalizacji pożaru

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG 2, Z. Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **tak**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów?
całego terenu? **na całym obiekcie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)? **tak,**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 3, w budynkach: po 4 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak - portier**
20. Czy dozowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z **automatyczną rejestracją –monitoring: zewnętrzny - obejmujący obszar wokół budynku i tereny przyległe, wewnętrzny – obejmujący powierzchnie wspólne (korytarze)**
automatyczny system sygnalizacji pożaru połączony z KM PSP w Zielonej Górze – po wyłączeniu obiektu z eksploatacji, włączony i działa na polecenie specjalisty ochrony przeciwpożarowej Uniwersytetu; nadzoruje obiekt bezosobowo.
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak, obiekt mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne?

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

tak

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek „U Lecha” C-10, ul. Ogrodowa 3 B w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1993**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr1, Z.Góra, ul. Kozuchowska 4**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **2 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ?
całego terenu ? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **tak**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ? **tak**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak, pion**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na **zewnątrz 2, w budynkach: po 2 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
automatyczne system sygnalizacji pożaru monitorowany w KMPSP
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, budynek wyłączony z eksploatacji**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % nie dotyczy
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?
tak
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Tak**

jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Pożar w stacji transformatorowej.

Dom Studenta „Vicewersal” C-11 al. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1967**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016 – wymiana okien i drzwi, naprawa instalacji

2017 – usunięcie awarii wodociągowej wraz z przebudową, remont pomieszczenia biurowego i portierni, wymiana części rurociągu wody zimnej w piwnicy, wymiana rynien, rur spustowych i opaski wokół budynku, remont dachu, przebudowa kominów, remont wejścia głównego do budynku

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

2018 –malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi w pokojach, 1,2,3,4,8,9,23,24,25,26,29,30,31, 28A,28B.Wymiana wykładziny w pokojach 1,2,29,30 oraz wymiana wykładziny na korytarzu w części administracyjnej.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne budynek mieszkalny do liczby osób nie wymagających systemu sygnalizacji pożaru

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **JRG nr 2, Z.Góra, ul. Sulechowska 42**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **6 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak, drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **zalecenia wykonane**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **nie**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ?
całego terenu ? **na całym obiekcie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? Jeśli tak, podać objętość: **nie**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: **na zewnątrz 3, w budynkach: po 2 na kondygnacjach**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak -portier**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją- monitoring zewnętrzny z kamery zamontowanej w narożniku północnej ściany szczytowej budynku, system antywłamaniowy w części pomieszczeń na parterze - zazbrajany na noc**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier dokonuje obchodu nocnego**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak, budynek mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w % **nie dotyczy**
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
Nie dotyczy
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek administracyjny Rektorat A-18, ul. Licealna 9 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1922/ 2008**

Przeprowadzone remonty (zakres ostatnie 3 lata)

2016 – malowanie części pomieszczeń biurowych – piwnica, parter, I piętro

2017 – remont pomieszczeń w piwnicy po zalaniu.

2015 - montaż rejestratora na sali senatu.

2019 – malowanie pom. 10-11, 211,206-207, 306

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): system sygnalizacji pożarowej, gaśnice, hydranty, urządzenia oddymiające, oświetlenie ewakuacyjne

OCHRONA

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): JRG Nr 1 Zielona Góra ul. Kozuchowska 4
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **2 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie** obiekt po odbiorze końcowym – zmiana użytkownika
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____ **nie** _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ? **tak na terenie całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **wodociąg miejski**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **2 na kondygnacji**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **nie dotyczy**
Ciśnienie wody w hydrantach: **brak danych**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak - portier**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **tak**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją - monitoring zewnętrzny obejmujący obszar wokół budynku, system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: **portier wykonuje obchód 2 razy na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: **nie dotyczy**
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **Nie jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia**

Garaże, ul. Prof. Z. Szafrana 21 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1995**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? **całego terenu? całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach:
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? -
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją -monitoring obejmuje część garaży, podgląd z monitoringu dostępny w portierni A-0
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **rzadziej niż co godzinę** / co godzinę / co pół godziny
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Magazyn Główny G-8, ul. Prof. Z. Szafrana 17 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **1994**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata): **nie**

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz 2 , w budynkach: 5
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów? tak
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 20m
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? -
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **rzadziej niż co godzinę** / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **tak**
25. Sposób składowania towarów: dowolny,
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **materiały drewniane meble itp.**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Klub studencki „Kotłownia”, ul. Wojska Polskiego 65 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: 1978

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

Budynek podnajmowany obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pożarowego przeniesione na podnajemcę

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **nie dotyczy**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach:
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **nie - obiekt oddany w najem**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **nie**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **monitoring najemcy**
22. Częstotliwość patroloowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny / **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie dotyczy**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Mieszkalny - „Pałac” - ul. Nowy Kisielin- Odrzańska 57 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: 1840 rok przyjęcia 1996

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2014 – naprawa połączenia dachowej

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Stary Kisielin, OSP Stary Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **10 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **droga żużlowa - utwardzona**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **nie**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **tak**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **tak** Jeśli tak, podać objętość: **naturalny zbiornik ok. 400 m³ bez stanowiska czerpania wody**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **nie**
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach:
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **nie dotyczy**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? Instalacja odgromowa jest uszkodzona.
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie**
21. Rodzaj warty: **system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie -budynek wyłączony z użytku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Domek Pracowniczy „Ambroży”, ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **przyjęty na stan 2004 (rok budowy brak danych)**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2018 – remont schodów wejściowych i tarasu

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz 1 , w budynkach: 0
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **nie – budynek mieszkalny**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie dotyczy**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek mieszkalny**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Dydaktyczny A-40, ul. Wyspiańskiego 58 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **przyjęty na stan 2004 (rok budowy – brak danych)**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **Zielona Góra ul. Sulechowska 42, JRG nr 2**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 minut**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **jak wyżej**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku - **drogi utwardzone**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)?
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: magazynów? całego terenu? **całego obiektu**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **nie**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów pierścienie rury głównej,
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz 1, w budynkach: 4
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z normą**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **tak**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **tak – portier z budynku sąsiedniego A-38**
21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system antywłamaniowy**
22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **przynajmniej raz na dobę**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia
położonych towarów? **nie dotyczy**
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy,**
26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne? **tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Biblioteka Uniwersytecka A-23, al. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: **2012**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożarowej, System gaszenia gazem obojętnym FM-200, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowe klapy odcinające, system oddymiania

Zabezpieczenia dodatkowe:

- ♦ instalacja sygnalizacyjno-alarmowa wywołująca alarm w miejscu nadzorowanym całodobowo, z możliwością natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnej

☒ **Tak**

Do zabezpieczenia obiektu posłużono się systemem opartym o centrale automatycznej sygnalizacji pożaru rodziny BMZ INTEGRAL – produkcji firmy SCHRACK SECONET. System ten nadzoruje cały budynek.

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

(rodzaj, obszar dozorowany)

- ♦ stałe urządzenia gaśnicze, przez które rozumie się urządzenia związane na stałe z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układy do przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane we wczesnej fazie rozwoju pożaru (wodne; wodno-pianowe; parowe; proszkowe; gazowe; itp)

☒ Tak

☒ uruchamiane ręcznie

☒ uruchamiane automatycznie

Instalacja gaśnicza KD-200 (środek gaśniczy - gaz obojętny FM-200), obszar chroniony - magazyn starodruków (łącznie z przestrzenią nad sufitem podwieszanym), który jest odrębną strefą pożarową. System ten znajduje się wyłącznie w magazynie starodruków.

Konstrukcja:

Budynek zaprojektowany jest jako szkieletowy typu płyta – słup w wersji monolitycznego żelbetu. Stropy opierają się na słupach, które są usytuowane w rozstawach 8,0 x 8,0 m. Zaburzeniem układu szkieletowego są ściany trzonów komunikacji pionowej oraz ściany żelbetowe zewnętrzne. Budynek jest posadowiony na płycie fundamentowej, tworzącej wraz ze ścianami piwnic szczelną skrzynię.

Stropy:

Stropy zaprojektowano jako płaskie płyty, o grubości 30 cm z betonu klasy C 35/45, zbrojone stalą klasy A-IIIIN-B500SP.

Ściany piwnic:

Ściany piwnic zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne utwierdzone w płycie fundamentowej i oparte o strop nad piwnicami. Grubość ścian zewnętrznych piwnic wynosi 25 cm, ścian wewnętrznych 20 cm. Ściany piwnic zaprojektowano z betonu klasy C30/37, zbrojenie prętami ze stali klasy A-IIIIN-B500SP. Otulina zbrojenia pionowego wynosi 35 mm. Przyjęto klasę ekspozycji XC2.

Ściany klatek schodowych i biegi schodowe:

Elementy klatek schodowych takie jak biegi, spoczniki zostały zaprojektowane jako monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojenie stalą klasy A-IIIIN-B500SP. Grubość podestów wynosi 30 cm, grubość płyt spoczników i biegów – 14 cm. Biegi klatek schodowych grubości 14 cm zbrojone są prętami #12 co 20 cm.

Konstrukcja ścian zewnętrznych:

Ściany zewnętrzne zaprojektowane zostały jako żelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37, zbrojone stalą klasy A-IIIIN-B500SP. Są to filary o wymiarach 25x85 cm oraz 25x87 cm.

Rodzaj pokrycia dachu:

Przyjęto rozwiązanie dachu płaskiego z atykami. Na stropie żelbetowym wykonano paroizolację, warstwę spadkową, oraz izolację termiczną pokrytą membraną dachową. Odprowadzenie wody – wewnętrzne typu PLUVIA.

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4,1 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Państwowa Straż Pożarna, ul. Kożuchowska 4, 65-364 Zielona Góra**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **9 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **9 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **TAK**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **TAK**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ? **TAK**
całego terenu ? **TAK**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **TAK**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (**wodociąg publiczny** / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **TAK**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **2**, w budynkach: **24**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **- NIE DOTYCZY**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **- NIE DOTYCZY**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **tak**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? od **06:00 do 22:00**, na noc włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją – monitoring wokół budynku, system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: / **portier dokonuje obchodu 2 razy - po otwarciu i przed zamknięciem budynku**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **NIE**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **TAK**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? **NIE**

Budynek Mieszkalny SBM (C-8) ul. Wyspiańskiego 60 A, B w Zielonej Górze

Rok budowy obiektów: **2001 r.**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych:

ściany murowane z bloczków Ytong, stropy monolityczne w systemie Filigran, dach – konstrukcja nośna – więźba drewniana osłonięta od spodu wełną mineralną i płytami gipsowymi

rodzaj pokrycia dachu: dachówka cementowa

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

2016 - malowanie pomieszczeń w mieszkaniu 13A

2017 – malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi (po zalaniu) mieszkanie 13a, remont 34 pokoi mieszkalnych, III piętro, wymiana zespołu

wejściowego klatka A

2018 – remont 33 pokoi mieszkalnych i wymian drzwi na EI-30 na korytarzu IV p.

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **4,1 km**

2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **Państwowa Straż Pożarna, ul. Sulechowska 42, JRG2, Zielona Góra**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **5 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **5 min**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?

TAK

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ? **TAK**

całego terenu ? **TAK**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? NIE

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **NIE**

Liczba hydrantów: na zewnątrz **0**, w budynkach: **0**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **- NIE DOTYCZY**

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: **- NIE DOTYCZY**

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**

20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **brak portierni -budynek mieszkalny (akademik) - bezobsługowy**

21. Rodzaj warty: patrołowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **nie dotyczy**

22. Częstotliwość patrołowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak – budynek mieszkalny**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**

25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: _____

Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?

TAK

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

NIE

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego A-19 ul. Nowy Kisielin - Syrkiewicza 6 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: 1840

Przeprowadzone remonty – zakres data (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system oddymiania, system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP St. Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **tak**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **tak**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____ **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **nie**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
magazynów ? **nie dotyczy**
całego terenu ?
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **Tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) **tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **5**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
Ciśnienie wody w hydrantach:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Tak**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie, po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **monitoring zewnętrzny, wewnątrz widok na wejście, system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny nie dotyczy, założony monitoring **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, budynek funkcjonuje w godz. 7-16**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ **nie dotyczy**
Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **Tak**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii A-30, Zielona Góra, Nowy Kisielin-Wysockiego 2

Rok budowy obiektów: 2014

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **ściany murowane z bloczków silka, siporeks, z cegły pełnej, żelbetowe.**

rodzaj pokrycia dachu: **Dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej konstrukcji stalowej z blachą trapezową.**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożaru, urządzenia oddymiające, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min** (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ? **TAK**
całego terenu ? **TAK**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć gminna**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **TAK**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ?
Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **0 / 5**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **TAK**
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**
20. Czy dozowanie jest całodobowe ? **nie, po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **System kontroli dostępu RFID, SSWiN.**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: _____ -
Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: _____ -
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*
NIE

Budynek Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka”A-31, Zielona Góra, Nowy Kisielin – Wysockiego 4

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściany murowane z bloczków silka, ściany osłonowe słupowo ryglowe**

rodzaj pokrycia dachu: **Dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system sygnalizacji pożaru

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min** (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**

Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ? **TAK**

całego terenu ?

TAK

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ?

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?

TAK

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**

Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **2 / 6**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **TAK**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie**

20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **nie, po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **System kontroli dostępu RFID, monitoring telewizji CCTV zewnętrzny, wewnątrz tylko częściowy.**

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **tak**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ?

NIE DOTYCZY

25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: __-__ Mpa - dział: _____ - _____

Najwyższa temperatura: __-__ st. C - dział: _____ - _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?

TAK

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

NIE

Budynek Centrum Technologii Informatycznych A-32, Zielona Góra, Nowy Kisielin – Wysockiego 6

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **ściany murowane z bloczków silka, ściany osłonowe słupowo ryglowe**

rodzaj pokrycia dachu: **dach pełny z płyt kanałowych i lekkiej zabudowy stropodachu z płyt korytkowych, pokrycie hali dachu blacha falista**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**

2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk

o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?

TAK

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia

Straży Pożarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów? **TAK**
całego terenu? **TAK**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp?
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion)?
TAK
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami)?
Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach: **1 / 2**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **TAK**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników? **nie**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe? **nie, po zakończeniu pracy włączany jest system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **Kompleksowy monitoring CCTV wewnątrz oraz zewnątrz budynku**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo? **tak**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: ____ - ____
Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: ____ - ____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne?
TAK
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*
NIE

Budynek administracyjny F ul. Zyty 28 w Zielonej Górze

Rok budowy obiektu: 1904-1905

Przeprowadzone remonty – zakres data (ostatnie 3 lata):

2014-2015 całkowity remont

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice, hydranty, system oddymiania klatki schodowej, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **3,2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **ul. Sulechowska, Zielona Góra**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **7 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **7 min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone)? **Tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej)? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy?
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany:
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **...Tak.**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **Tak**
magazynów? **Tak**
całego terenu? **Tak**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia? **Tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody? **Nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą? **Nie** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp? **Nie**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **Wodociąg publiczny**

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) **Tak**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: na zewnątrz ...2..., w budynkach:6.....
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **Tak**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 3 m
 Ciśnienie wody w hydrantach: 1,2 MPa.
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **...Tak...**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie - brak portiera**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **dostęp do budynku jest kodowany, dostęp do budynku i pomieszczeń mają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny kod dostępu. System kontroli dostępu, klucze wydawane przez depozytor.**
21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / **z automatyczną rejestracją, monitoring wewnątrz budynku, system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny/ **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **...Tak.....**
25. Sposób składowania towarów: proporcje w %
 - w belach, paczkach, kontenerach itp.
 - luzem
26. Maksymalne ciśnienie: 1,2 MPa - dział:
 Najwyższa temperatura: st. C - dział:
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **...Tak...**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem?
...Nie...
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek warsztat ul. Nowy Kisielin – ul. Odrzańska 57

Rok budowy obiektu: 1904

Przeprowadzone remonty –zakres, data (ostatnie 3 lata):

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Nowy Kisielin**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **6 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **15min**
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **tak**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **nie**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **nie dotyczy**
8. Czy straż pożarna może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ?
 Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: **nie**
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **tak**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie: **tak**
 magazynów ? **nie dotyczy**
 całego terenu ?
 Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **tak**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **nie**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **nie** Jeśli tak, podać objętość: **nie dotyczy**
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **nie**
 Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne) **sieć miejska**
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **nie**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **tak**
 Liczba hydrantów: na zewnątrz **1**, w budynkach: **0**
 Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? **nie dotyczy**
 Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
 Ciśnienie wody w hydrantach: **zgodnie z PN**
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową? **nie**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie – budynek wyłączony z użytku**
20. Czy dozоровanie jest całodobowe ? **nie dotyczy**
21. Rodzaj warty: **patrolowanie bez automatycznej rejestracji** / z automatyczną rejestracją / **nie dotyczy**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / **co godzinę** / co pół godziny / **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, budynek wyłączony z użytku**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ?
25. Sposób składowania towarów: **nie dotyczy** proporcje w %

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ *nie dotyczy*

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **tak**

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem, wybuchem, rozmrożeniem, skażeniem amoniakiem? **nie**
jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia

Budynek badawczy nr 1- wykonany w technologii tradycyjnej, ul. Nowy Kisielin – Wysockiego 11

Rok budowy obiektów: **2014**

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściana murowana z betonu komórkowego, izolacja termiczna – wełna skalna, stropodach konstrukcji drewnianej, obłożony płytą ogniochronną gipsową, dachówka betonowa płaska**
rodzaj pokrycia dachu: **dachówka betonowa płaska, łat, hydroizolacja z zaklejonymi zakładami, deskowanie pełne płyta OSB-3, więzary kratowy, drewniany, wiatroizolacja, izolacja termiczna – wełna skalna, płyty systemowe.**

Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**

2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**

3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min (Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4)**

5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk
o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**

6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**

7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia
Straży Pożarnej) ?

NIE DOTYCZY

8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**

10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:

magazynów ? **TAK**

całego terenu ? **TAK**

Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**

11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**

12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:

13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**

Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?

14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**

15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)

Wodociąg

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?

NIE

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**

Liczba hydrantów: na zewnątrz , w budynkach: **1/0**

Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?

Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Nie jest wymagana**

19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie- brak portiera**

20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

21. Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją **system alarmowy monitorowany przez firmę ochroniarską**

22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**

23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, sporadycznie podczas trwania badań budynek funkcjonuje całodobowo**

24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia

położonych towarów ?

NIE DOTYCZY

25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %

- w belach, paczkach, kontenerach itp.

- luzem

26. Maksymalne ciśnienie: _____ Mpa - dział: _____ - _____

Najwyższa temperatura: _____ st. C - dział: _____ - _____

27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ?

TAK

28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*

NIE

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

Budynek badawczy nr 2– wykonany w technologii szkieletowej, ul. Nowy Kisielin – Wysockiego 13

Rok budowy obiektów: 2014

opis konstrukcji budynków tj. ścian, stropu, dachu, klatek schodowych: **Ściana płyta ogniochronna gipsowa, słupki ścienne, przestrzenie pomiędzy słupkami wypełnione wełną skalną, płyta OSB, izolacja termiczna, ścianki wewnętrzne warstwowe na konstrukcji drewnianej obłożone płytą gipsową**
 rodzaj pokrycia dachu: **dachówka ceramiczna płaska, konstrukcja dachu z izolacją z wełny mineralnej, płyta OSB, stropodach konstrukcji drewnianej obłożony płytą ogniochronną gipsową.**
 Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
 Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie): gaśnice

OCHRONA

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: **2 km**
2. Najbliższa położona straż pożarna (adres i nazwa): **OSP Stary Kisielin, ul. Św. Floriana 1**
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: **8 min**
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki **zawodowej** straży pożarnej: **12 min** (Zielona Góra, ul. Kozuchowska 4)
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ? **TAK**
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? **NIE**
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? **NIE DOTYCZY**
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? **NIE**
Jeśli tak, to ile osób na poszczególne zmiany: _____
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: **TAK**
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ? **TAK**
całego terenu ? **TAK**
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? **TAK**
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? **NIE**
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ? **NIE** Jeśli tak, podać objętość:
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? **NIE**
Jeśli tak, czy stacja pomp jest zawsze gotowa do użytku ?
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? **Tak**
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? (wodociąg publiczny / studnia / zbiornik zaporowy / inne)
Wodociąg
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? **NIE**
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? **TAK**
Liczba hydrantów: na zewnątrz, w budynkach: **1/0**
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ?
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów:
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? **Nie jest wymagana**
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? **nie- brak portiera**
20. Czy dozorowanie jest całodobowe ? **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
21. Rodzaj warty: **system antywłamaniowy monitorowany przez firmę ochroniarską**
22. Częstotliwość patrolowania obiektów: rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny **nie dotyczy**
23. Czy praca w firmie przebiega całodobowo ? **nie, sporadycznie podczas trwania badań budynek funkcjonuje całodobowo**
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? **NIE DOTYCZY**
25. Sposób składowania towarów: **NIE DOTYCZY** proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.
- luzem
26. Maksymalne ciśnienie: ____ Mpa - dział: ____ - ____
Najwyższa temperatura: ____ st. C - dział: ____ - ____
27. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? **TAK**
28. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? *jeżeli tak proszę o załączenie opisu zdarzenia*
NIE

Ośrodek Rehabilitacji – Azyl Dla Zwierząt Dziko - Żyjących

Adres lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone mienie: **ul. Tatrzńska w Zielonej Górze**

Podział wartości (suma ubezpieczenia w rozbiu na obiekty, maszyny, środki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczanych obiektów / lokalizacji)
Budynki i budowle:	83640,00
Maszyny i urządzenia:	1236,00
Środki obrotowe:	
Inne	11900,00

1. Usytuowanie w otoczeniu (krótki opis sąsiedztwa z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń)

Działka nr 956 zlokalizowana jest na terenie rekreacyjnym. Od strony zachodniej przylega do ogrodzenia, za którym znajduje się las komunalny i droga leśna droga pożarowa. Od strony północnej graniczy na długości ok.13 metrów z działkami ogrodowymi. Wejście do Ośrodka znajduje się od strony Mini Zoo i jest to standardowa furtka, jedno skrzydło.

2. Rozmieszczenie obiektów (krótki opis z podaniem odległości pomiędzy obiektami)

Na działce znajdują się dwa budynki o konstrukcji drewnianej –parterowe , nie wymagające pozwolenia na budowę. Parterowe o powierzchni bud.1 (25,21 m²) i bud.2 (25,21 m²), oddalone od siebie w odległości 16,6 metra. Pomiędzy budynkami znajduje się przejście z (ścieżka żwirowa). Jeden z budynków bud2. jest typowo budynkiem gospodarczym z dwoma oknami PCV, natomiast bud.1 posiada drzwi wejściowe i spełnia funkcję woliery. Na zewnątrz wychodzą z trzech podzielonych wewnątrz pomieszczeń wychodzą drzwi z przylegającymi do budynku woliery (wykonanymi z siatki metalowej nie rdzewnej i konstrukcji stalowej). Pomieszczenia nie posiadają stałej instalacji elektrycznej. Na terenie pomiędzy budynkami usytuowana jest wolnostojąca nie związana na stałe z gruntem woliery dla ptaków o konstrukcji stalowej z siatki ocynkowanej , w 1/3 zadaszona przyciemnioną płytą z poliwęglanu dwukomorowego o wymiarach 2,8m x 2,5m x 5,5 m.

3. Czy z racji lokalizacji narażone jest na:

powódź	upadek masztów, słupów energetycznych	osunięcie się ziemi *)
--------	---------------------------------------	------------------------

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW

<div>↓</div> <div>Obiekt</div> <div>Pytanie</div>	<div>↓</div> <div>Obiekt 1 i 2</div> <div>Nazwa: Ośrodek rehabilitacji zwierząt dziko żyjących prawem chronionych .Adres: ul. Tatrzańska, 65-392 Zielona Góra</div> <div>Dwa budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, wolnostojące, parterowe o pow. Zabudowy poniżej 35m2, przykryte dachem, wyposażone w okna PCV, parapety blaszane i drzwi. Boks/woliera o ustroju ramowym z siatki stalowej w otulinie PCV.</div>
<div>I Suma ubezpieczenia (SU):</div>	<div>SU ogółem: .96776,00</div> <div>w tym:</div> <div>- budynki i budowle: SU 83640,00</div> <div>- maszyny i urządzenia: SU:1236,00 (aparat telefoniczny, wiertarko-wkrętarka, wyrzynarka)</div> <div>- środki obrotowe: SU:.....</div> <div>- inne (jakie? woliera dla ptaków): 11900,00 nr. inwentarz. U806-0-12566</div> <div>SU:.....</div>
<div>II Przeznaczenie budynku:</div>	<div>produkcja</div> <div>magazyn</div> <div>inne (jakie? leczenie i rehabilitacja zwierząt)</div>
<div>1. Rok:</div>	<div>- budowy:2015.....</div> <div>- remontu generalnego:.....</div>
<div>2. Liczba kondygnacji i powierzchnia całkowita:</div>	<div>liczba kondygnacji: 1</div> <div>powierzchnia całkowita: 50,42 m²</div>
<div>- materiały palne (drewno)</div>	<div>tak × nie ')</div>
<div>- materiały niepalne (cegła, kamień, żelbet)</div>	<div>tak nie ×')</div>

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- konstrukcja stalowa	tak nie ¹⁾
- płyty warstwowe	tak nie × ¹⁾
rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa	tak nie × ¹⁾
styropian	tak nie ×
wełna mineralna	tak × nie
- drewno	tak × nie ¹⁾
- konstrukcja szachulcowa (mur pruski)	tak nie × ¹⁾
- mur	tak nie × ¹⁾
- żelbeton	tak nie × ¹⁾
- inna konstrukcja	tak × nie ¹⁾
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu:	dachówka papa blacha płyta warstwowa - materiał rdzenia izolacyjnego:: drewno × inne jakie:
6. Pokrycie dachu:	dachówka papa eternit drewno inne × jakie? dachówka bitumiczna
7. Czy budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe?	tak nie ¹⁾
8. Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe Strefa pożarowa przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przenósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni	tak nie ¹⁾ Wartość ubezpieczonego mienia w jednej strefie:
9. Czy została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami	tak nie × ¹⁾
10. Czy budynki o powierzchni przekraczającej dopuszczalne wielkości stref pożarowych są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi (ściany, drzwi przeciwpożarowe)	tak nie × ¹⁾
11. Czy są budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. „klapy dymowe” instalowane w dachach i stropodachach	tak nie × ¹⁾



Obiekt	Obiekt 1 i 2 Nazwa: budynek gospodarczy i budynek- woliery
Pytanie	
- automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, np. Państwowa Straż Pożarna, siedziba firmy ochrony mienia, portiernia/wartownia/recepcja, dyżurny ruchu – <i>podkreślić właściwą odpowiedź</i>	tak nie × ¹⁾
- wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu	tak nie × ¹⁾
- automatycznego monitorowania stężeń niebezpiecznych:	
- detektory gazów palnych	tak nie × ¹⁾
- detektory par cieczy palnych	tak nie × ¹⁾
- urządzenia tryskaczowe	tak nie × ¹⁾
- gazowe (CO ₂ , halon, inne)	tak nie × ¹⁾
- pianowe lub proszkowe	tak nie × ¹⁾
- urządzenia zraszacze	tak nie × ¹⁾
- urządzenia pianowe	tak nie × ¹⁾
- urządzenia proszkowe	tak nie × ¹⁾
- urządzenia gazowe, parowe	tak nie × ¹⁾
4. Czy obiekty wyposażono w:	
- gaśnice:	w liczbie normatywnej × do uzupełnienia × ¹⁾
- agregaty gaśnicze:	
- proszkowe	liczba: 2 sztuki wielkość: 6 kg
- CO ₂	liczba:..... wielkość:.....
- pianowe	liczba:.....

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

	wielkość:.....
4. Czy na terenie są hydranty zewnętrzne ?	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
	liczba:.....
5. Czy w budynkach są hydranty wewnętrzne?	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
	liczba:.....
sieć publiczna	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
zbiornik sztuczny	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> (liczba, pojemności): .20 metrów od budynków znajduje sztuczny zbiornik wodny, pełniący funkcję stawu ozdobnego).
naturalne ujęcie (rzeka, zbiornik wodny)	tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/>
	jaki
	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>

Część budynku „0” Ośrodek Nauk Podstawowych ul. Zyty 26 Zielona Góra

Adres lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone mienie: **ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra**

Podział wartości (suma ubezpieczenia w rozbiciu na obiekty, maszyny, środki obrotowe, itd.)

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia (łączna dla wszystkich ubezpieczanych obiektów / lokalizacji)
Budynki i budowle:	6 102 818, 09 zł brutto
Maszyny i urządzenia:	1464 423,30 zł brutto
Środki obrotowe:	-
Inne (mienie niskocenne)	328 345,94 zł brutto

LOKALIZACJA

- Usytuowanie w otoczeniu (krótki opis sąsiedztwa z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń)
Budynki szpitalne oraz Hospicjum. Brak zidentyfikowanych źródeł zagrożenia.
- Rozmieszczenie obiektów (krótki opis z podaniem odległości pomiędzy obiektami)
- W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się stacja uzdatniania wody (2 m).
Z części budynku O korzysta Szpital (tzw. bud. O1), a z drugiej części korzysta Uniwersytet Zielonogórski (tzw. bud O2) na podstawie umowy udostępnienia.**
- Czy z racji lokalizacji narażone jest na:
powódź upadek masztów, słupów energetycznych osunięcie się ziemi ☐

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKÓW

↓	↓	↓
↓	↓	↓
Pytanie	Obiekt	Obiekt 1 Nazwa: udostępniona część budynku O - Kierunek Ośrodka Nauk Podstawowych (Wydział Lekarski). Adres: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

I Suma ubezpieczenia (SU):	SU ogółem: 7 895 587,33 zł w tym: - budynki i budowle: SU: jw. - maszyny i urządzenia: SU: jw. - środki obrotowe: SU: jw. - inne (jakie? jw.): SU:.....
II Przeznaczenie budynku:	produkcja magazyn inne <input checked="" type="checkbox"/> (jakie? działalność dydaktyczna.)
1. Rok:	- budowy: 2015 - remontu generalnego: brak
2. Liczba kondygnacji i powierzchnia całkowita:	liczba kondygnacji: 3 (parter, I piętro, II piętro) powierzchnia całkowita: 1100,15 m² (aneks nr 7 do umowy TAA.213.34.2015 o udostępnieniu)
- materiały palne (drewno)	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- materiały niepalne (cegła, kamień, żelbet)	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- konstrukcja stalowa	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- płyty warstwowe	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
rodzaj wypełnienia: pianka poliuretanowa	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
styropian	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
wełna mineralna	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie
- drewno	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- konstrukcja szachulcowa (mur pruski)	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- mur	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- żelbeton	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- inna konstrukcja	tak nie ')
5. Konstrukcja dachu lub stropodachu:	dachówka papa blacha płyta warstwowa <input checked="" type="checkbox"/> materiał rdzenia izolacyjnego: drewno inne jakie?
6. Pokrycie dachu:	dachówka <input checked="" type="checkbox"/> papa eternit drewno inne jakie?
7. Czy budynki posiadają sprawne urządzenia odgromowe?	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
8. Czy teren przedsiębiorstwa jest podzielony na strefy pożarowe Strefa pożarowa przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniół się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ') Wartość ubezpieczonego mienia w jednej strefie:
9. Czy została wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
10. Czy budynki o powierzchni przekraczającej dopuszczalne wielkości stref pożarowych są podzielone oddzieleniami przeciwpożarowymi (ściany, drzwi przeciwpożarowe)	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
11. Czy są budynki wyposażone w urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych, tzw. „kłapy dymowe” instalowane w dachach i stropodachach	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Czy ubezpieczone obiekty wyposażone są w urządzenia:

Obiekt	Obiekt 1
Pytanie	Nazwa: udostępniona część bud O - Kierunek Ośrodka Nauk Podstawowych (Wydział Lekarski)
- automatycznie sygnalizujące powstanie pożaru w miejscu, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur, np. Państwowa Straż Pożarna, siedziba firmy ochrony mienia, portiernia/wartownia/recepcja, dyżurny ruchu – <i>podkreślić właściwą odpowiedź</i>	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- wywołujące alarm tylko w miejscu chronionego obiektu	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- automatycznego monitorowania stężeń niebezpiecznych:	
- detektory gazów palnych	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- detektory par cieczy palnych	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>

Ocena ryzyka pożaru – z wyłączeniem Filii w Sulechowie

- urządzenia tryskaczowe	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- gazowe (CO ₂ , halon, inne)	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- pianowe lub proszkowe	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- urządzenia zraszaczowe	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- urządzenia pianowe	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
- urządzenia proszkowe	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
- urządzenia gazowe, parowe	tak nie <input checked="" type="checkbox"/>
6. Czy obiekty wyposażono w:	
- gaśnice:	w liczbie normatywnej <input checked="" type="checkbox"/> do uzupełnienia ')
- agregaty gaśnicze:	
- proszkowe	liczba: 13 wielkość: 6 kg
- CO ₂	Liczba: 2. wielkość: 2 kg
- pianowe	liczba: 0 wielkość:0.....
4. Czy na terenie są hydranty zewnętrzne ?	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ') liczba: 1
5. Czy w budynkach są hydranty wewnętrzne?	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ') liczba: 3
sieć publiczna	Tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ')
zbiornik sztuczny	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie ') (liczba, pojemności): 20 000 l
naturalne ujęcie (rzeka, zbiornik wodny)	tak nie <input checked="" type="checkbox"/> jaki
	tak nie ')
	tak nie ')
	tak nie ')