

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 2

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i kontrola urządzeń wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego, wymienionych w tabeli nr 2 (załącznik nr 1.2.1 do swz), zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury i Rozwoju, DTR producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a) sprawdzenie pracy silników elektrycznych w centralach,
- b) czyszczenie lub wymiana filtrów w centralach,
- c) czyszczenie central wentylacyjnych,
- d) sprawdzenie i ewentualna regulacja przepustnic wielopłaszczyznowych,
- e) sprawdzenie wydajności wentylacji,
- f) czyszczenie czerpni,
- g) badanie szczelności instalacji wentylacyjnej,
- h) stanu technicznego kratki wentylacyjnych,
- i) wykonanie okresowych badań i pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących w skład zespołów wentylacyjnych potwierdzone odpowiednim protokołem, w tym szczególnie pomiar wydajności central w m³/h, kontrola efektywności energetycznej.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i kontrola techniczna funkcjonowania poszczególnych elementów wentylacji mechanicznej, pod kątem bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi przeglądu i kontroli wszystkich urządzeń wentylacyjnych, ubytków materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, smary i innych Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy oraz uzupełnienia tych ubytków w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach realizacji usługi dostarczy i wymieni filtry powietrza, uszczelki, pasy klinowe oraz środki smarne. Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dobrał odpowiednie rodzaje i ilości filtrów na podstawie modeli poszczególnych urządzeń.