

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część pierwsza

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, montaż, uzupełnieni oznakowania bhp i ppoż. sprzętu gaśniczego oraz przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego w obiektach:

Uniwersytetu Zielonogórskiego

(Lokalizacja: Zielona Góra, Lubiatów, Łagów, Karlów)

1. Przegląd

- okresowe (zgodne z instrukcją producentów i obowiązującymi przepisami prawa) sprawdzanie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia, czynności te kończy informacja zamieszczona na gaśnicy lub agregacie gaśniczym (kontrolka),
- okresowy hydrantów i węży hydrantowych (zgodnie z zalecanym czasookresem badań obowiązującymi w przepisach prawa),

2. Konserwacja

- czynności jakie musi podjąć konserwator, by przywrócić sprawność techniczną hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego bez konieczności przeprowadzenia naprawy,
- w ramach konserwacji dokonuje się np. wymiany podzespołów bez naruszenia ewentualnych plomb w hydrancie, gaśnicy lub agregacie gaśniczym,
- konserwacja jest integralną częścią przeglądu

3. Naprawa

Zespół czynności warsztatowych, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego

- w ramach naprawy dokonuje się:
 - demontaż gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 - wymiana środka gaśniczego,
 - montaż gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 - czyszczenie – malowanie – badania wytrzymałościowe zbiornika,
 - znakowanie hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (etykiety – kontrolki – plomby),
- naprawę wykonuje się gdy:
 - czynności konserwacyjne nie gwarantują przywrócenia sprawności technicznej hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. uszkodzenia mechaniczne),
 - gaśnica lub agregat gaśniczy zostały użyte,
 - cechy identyfikujące stan techniczny, hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. plomby – kontrolki) zostały usunięte lub zniszczone,
 - minął termin gwarantowanej sprawności technicznej gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. termin przydatności środka gaśniczego – termin legalizacji zbiornika),
- nie wolno wykonywać naprawy hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego polegającego na:
 - spawaniu elementów (np. wieszaki, uchwyty, łatanie dziur itp.),
 - prostowaniu trwałych odkształceń,
 - wymianie elementów lub podzespołów na nieoryginalne,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość
1.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-1 ABC	szt.	20
2.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-1 ABC	szt.	6
3.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-2 ABC	szt.	60
4.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-2 ABC	szt.	20
5.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-4 ABC	szt.	10
6.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-4 ABC	szt.	5
7.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-6 ABC	szt.	1300
8.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-6 ABC	szt.	250
9.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-9 ABC	szt.	20
10.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-9 ABC	szt.	5
11.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica proszkowa - GP-12 ABC	szt.	200
12.	Naprawa - gaśnica proszkowa GP-12 ABC	szt.	40
13.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica śniegowa GS-2	szt.	90
14.	Naprawa - gaśnica śniegowa GS-2	szt.	5
15.	Przegląd plus konserwacja - gaśnica śniegowa GS-5	szt.	250
16.	Naprawa gaśnica śniegowa GS-5	szt.	20
17.	Przegląd plus konserwacja gaśnica pianowa - wszystkie	szt.	20
18.	Naprawa - gaśnica pianowa - wszystkie	szt.	5
19.	Przegląd plus konserwacja - samodzielne urządzenie gaśnicze SUG-2 do 4x	szt.	2
20.	Naprawa - samodzielne urządzenie gaśnicze SUG-2 do 4x	szt.	2
21.	Gaśnica proszkowa GP-1 ABC nowa - zakup i montaż	szt.	10
22.	Gaśnica proszkowa GP-2 ABC nowa - zakup i montaż	szt.	10
23.	Gaśnica proszkowa GP-4 ABC nowa - zakup i montaż	szt.	10
24.	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC nowa - zakup i montaż	szt.	60
25.	Gaśnica śniegowa GS-5 kg - zakup i montaż	szt.	10
26.	Gaśnica pianowa GWP-9 nowa - zakup i montaż	szt.	5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

27.	Gaśnica AF - zakup i montaż	szt.	5
28.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x15 - zakup i montaż*	szt.	150
29.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 10x30 - zakup i montaż*	szt.	150
30.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x30 - zakup i montaż *	szt.	150
31.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 20x40 - zakup i montaż*	szt.	150
32.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x21,5 - zakup i montaż*	szt.	100
33.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 20x20 - zakup i montaż*	szt.	100
34.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - folia 15x21,5 - zakup i montaż*	szt.	175
35.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 15x15 - zakup i montaż*	szt.	100
36.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 20x20 - zakup i montaż*	szt.	50
37.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 15x21,5 - zakup i montaż*	szt.	50
38.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 14x36 - zakup i montaż*	szt.	50
39.	Instrukcje ppoż. 24,5x35 - zakup i montaż (PCV)	szt.	100
40.	Instrukcje BHP ogólna 24,5x35 - zakup i montaż (PCV)	szt.	50
41.	Przeгляд (w tym badanie ciśnienia i wydajności) i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – raz w roku	szt.	600
42.	Przeгляд i konserwacja węży hydrantowych (próba ciśnieniowa) – raz na 5 lat	szt.	250
43.	Szafka na gaśnice (gaśnica GP-6) - zakup i montaż	szt.	20
44.	Koc gaśniczy - przeгляд	szt.	10
45.	Wąż hydrantowy 25-20m - zakup i montaż	szt.	20
46.	Wąż hydrantowy półsztywny 25-30m - zakup i montaż	szt.	5
47.	Wąż hydrantowy 52x20m - zakup i montaż	szt.	20
48.	Prądownica hydrantowa 52 - zakup i montaż	szt.	15
49.	Prądownica hydrantowa 25 - zakup i montaż	szt.	15
50.	Urządzenie gaśnicze układów elektronicznych UGS 2x - zakup i montaż	szt.	2
51.	Przeгляд plus konserwacja - UGS 2x	szt.	2
52.	Zamki do szafek hydrantowych i gaśniczych z kompletem kluczy typ euro - zakup i montaż	szt.	20
53.	Taśma antypoślizgowa fotoluminescencyjna	m	100
54.	Nasada hydrantowa 75 z gwintem zew.	szt.	10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część druga

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, montaż, uzupełnieni oznakowania bhp i ppoż. sprzętu gaśniczego oraz przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu gaśniczego w obiektach:

Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

(Lokalizacja: Sulechów, Kalsk)

2. Przegląd

- okresowe (zgodnie z instrukcją producentów i obowiązującymi przepisami prawa) sprawdzanie stanu technicznego gaśnic i agregatów gaśniczych, mające na celu stwierdzenie ich sprawności technicznej zapewniającej właściwe działanie w chwili użycia, czynności te kończy informacja zamieszczona na gaśnicy lub agregacie gaśniczym (kontrolka),
- okresowy hydrantów i węży hydrantowych (zgodnie z zalecanym czasookresem badań obowiązującymi w przepisach prawa),

2. Konserwacja

- czynności jakie musi podjąć konserwator, by przywrócić sprawność techniczną hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego bez konieczności przeprowadzenia naprawy,
- w ramach konserwacji dokonuje się np. wymiany podzespołów bez naruszenia ewentualnych plomb w hydrancie, gaśnicy lub agregacie gaśniczym,
- konserwacja jest integralną częścią przeglądu

3. Naprawa

Zespół czynności warsztatowych, których celem jest przywrócenie funkcji użytkowej jednostce podręcznego sprzętu gaśniczego

- w ramach naprawy dokonuje się:
 - demontaż gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 - wymiana środka gaśniczego,
 - montaż gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 - czyszczenie – malowanie – badania wytrzymałościowe zbiornika,
 - znakowanie hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (etykiety – kontrolki – plomby),
- naprawę wykonuje się gdy:
 - czynności konserwacyjne nie gwarantują przywrócenia sprawności technicznej hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. uszkodzenia mechaniczne),
 - gaśnica lub agregat gaśniczy zostały użyte,
 - cechy identyfikujące stan techniczny, hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. plomby – kontrolki) zostały usunięte lub zniszczone,
 - minął termin gwarantowanej sprawności technicznej gaśnicy lub agregatu gaśniczego (np. termin przydatności środka gaśniczego – termin legalizacji zbiornika),
- nie wolno wykonywać naprawy hydrantu, gaśnicy lub agregatu gaśniczego polegającego na:
 - spawaniu elementów (np. wieszaki, uchwyty, łatanie dziur itp.),
 - prostowaniu trwałych odkształceń,
 - wymianie elementów lub podzespołów na nieoryginalne,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	Ilość
1.	Przeгляд plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-1 ABC	szt.	6
2.	Przeгляд plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-2 ABC	szt.	48
3.	Przeгляд plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-4 ABC	szt.	182
4.	Przeгляд plus konserwacja - gaśnica proszkowa GP-6 ABC	szt.	68
5.	Przeгляд plus konserwacja - gaśnica śniegowa GS-5	szt.	18
6.	Przeгляд (w tym badanie ciśnienia i wydajności) i konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – raz w roku	szt.	116
7.	Koc gaśniczy - przeгляд	szt.	10
8.	Przeгляд i konserwacja - urządzenie gaśnicze układów elektronicznych UGS 2	szt.	40
9.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x15 - zakup i montaż *	szt.	5
10.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 10x30 - zakup i montaż *	szt.	5
11.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x30 - zakup i montaż*	szt.	5
12.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 20x40 - zakup i montaż *	szt.	5
13.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x21,5 - zakup i montaż *	szt.	5
14.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 20x20 - zakup i montaż*	szt.	5
15.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - folia 15x21,5 - zakup i montaż *	szt.	5
16.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 15x15 - zakup i montaż*	szt.	5
17.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 20x20 - zakup i montaż*	szt.	5
18.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 15x21,5 - zakup i montaż*	szt.	5
19.	Znak ochronny ppoż. - fotoluminescencyjna płyta sztywna 14x36 - zakup i montaż*	szt.	5
20.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 15x15 - zakup i montaż*	szt.	5
21.	Znak Ewakuacyjny fotoluminescencyjny - płyta sztywna 10x30 - zakup i montaż *	szt.	5
22.	Instrukcje ppoż. 24,5x35 - zakup i montaż (PCV)	szt.	5
23.	Instrukcje BHP ogólna 24,5x35 - zakup i montaż (PCV)	szt.	5
24.	Wąż hydrantowy 25-20m - zakup i montaż	szt.	20
25.	Wąż hydrantowy półsztywny 25-30m - zakup i montaż	szt.	20
26.	Wąż hydrantowy 52x20m - zakup i montaż	szt.	20
27.	Prądownica hydrantowa 52 - zakup i montaż	szt.	20
28.	Prądownica hydrantowa 25 - zakup i montaż	szt.	20
29.	Nasada hydrantowa 75 z gwintem zew.	szt.	20

* zgodne z normą PN-EN ISO 7010